

居民身份证生产过渡厂房供电增容更正公告  
(招标编号: SNZX-20240279)

一、内容:

(一) 项目基本情况

原公告的采购项目编号: SNZX-20240279

原公告的采购项目名称: 居民身份证生产过渡厂房供电增容

首次公告日期: 2024年8月22日

(二) 更正信息

更正事项: 采购公告 采购文件 采购结果

更正内容:

1、招标文件第一章竞争性磋商邀请:

“五、投标文件的递交

截止时间: 2024年9月3日14时30分

递交方式: 南京市中山路99号12楼1212室二楼开标室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024年9月3日14时30分

开标地点: 南京市中山路99号12楼1212室二楼开标室”

更正为:

“五、投标文件的递交

截止时间: 2024年9月11日09时30分

递交方式: 南京市中山路99号12楼1212室二楼开标室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024年9月11日09时30分

开标地点: 南京市中山路99号12楼1212室二楼开标室”

2、电气工程工程量清单项目特征描述更正, 主要内容为:

(1) 清单序号第1项, 项目编码为030402017001, 项目名称: 高压成套配电柜。

原项目特征描述为:

1. 名称: 高压出线柜;

2. 型号: KYN28-12kV;

3. 设备安装及柜顶铜牌制安, 含一二次接线;

4. 含防雷接地、元器件、基础、槽钢、调试、铜排、防火堵洞, 封堵材料满足规范要求,

其他未诉事项须满足相应规范及验收标准;

5. 其他: 未尽事宜参招标文件及相关规范图集;

6. 满足供电验收及送电要求。

修改后项目特征为：

1. 名称：高压出线柜；
2. 型号：KYN28-12kV；
3. 设备安装及柜顶铜牌制安；含一二次接线；
4. 断路器电流大小为630A, 型号规格为12kV-630A/25kA, 电流互感器的变比LZZBJ-10-50/5A、0.5/10P20、10/10VA, 需要带操控装置及综合保护器；
5. 含防雷接地、元器件、基础、槽钢、调试、铜排、防火堵洞, 封堵材料满足规范要求, 其他未诉事项须满足相应规范及验收标准；
6. 其他: 未尽事宜参招标文件及相关规范图集；
7. 满足供电验收及送电要求。

(2) 清单序号第2项, 项目编码为030402018001, 项目名称: 组合型成套箱式变电站315kVA。

原项目特征描述为：

1. 名称：组合型成套箱式变电站315kVA；
2. 型号:S13-M-315/10；
3. 含防雷接地、元器件、基础、槽钢、调试、铜排、防火堵洞, 封堵材料满足规范要求, 其他未诉事项须满足相应规范及验收标准；
4. 满足三级能耗标准、设备满足容量及配置满足图纸及规范要求；
5. 其他: 未尽事宜参招标文件及相关规范图集；
6. 满足供电验收及送电要求。

修改后项目特征为：

1. 名称：组合型成套箱式变电站315kVA；
2. 环网柜参数为XGN15-12、负荷开关SF6-12 630A/25kA, 一个进线柜一个计量柜一个出线柜, 计量方式为高供高计, 电压互感器变比为10/0.1kV, 电流互感器变比为20/5A, 环网柜为半绝缘, 低压柜型号为GGD, 含进线柜、电容柜、出线柜, 采用一进两出一电容, 出线柜配备4把250A开关和4把125A开关, 出线断路器采用电子式；
3. 含防雷接地、元器件、基础、槽钢、调试、铜排、防火堵洞, 封堵材料满足规范要求, 其他未诉事项须满足相应规范及验收标准；
4. 满足三级能耗标准、设备满足容量及配置满足图纸及规范要求；
5. 其他: 未尽事宜参招标文件及相关规范图集；
6. 满足供电验收及送电要求。

(3) 清单序号第3项, 项目编码为030402008001, 项目名称: 互感器安装。

原项目特征描述为：

1. 名称：互感器；
2. 型号: 10/0.1kV两台, 电流互感器两台 (变比以实际供电方案批复为准)；
3. 包括但不限于互感器的采购、安装、调试费用；
4. 其他: 未尽事宜参招标文件及相关规范图集；
5. 满足供电验收及送电要求。

修改后项目特征为：

1. 名称：互感器；
  2. 电压互感器型号规格为10/0.1kV，电流互感器型号规格为75/5A（变比以实际供电方案批复为准）；
  3. 包括但不限于互感器的采购、安装、调试费用；
  4. 其他：未尽事宜参招标文件及相关规范图集；
  5. 满足供电验收及送电要求。
- (4) 清单序号第17项，项目编码为030404017001，项目名称：成品配电箱（充电箱）。

原项目特征描述为：

1. 成品配电箱（充电箱）pz30；
2. 支持刷卡+二维码；
3. 其它未述事项：须满足招标文件要求及相关规范及验收标准。

修改后项目特征为：

1. 成品配电箱（充电箱）pz30；
2. 支持刷卡+二维码；
3. 10个插座回路，采用2级开关，功率每个为2.2kW；
4. 其它未述事项：须满足招标文件要求及相关规范及验收标准。

更正日期：2024年9月2日

(三) 其他补充事宜

无

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

## 三、联系方式

招 标 人：江苏省公安厅  
地 址：南京市鼓楼区扬州路1号  
联 系 人：武警官  
电 话：025-83527051  
电 子 邮 件：/

招 标 代 理 机 构：南京苏宁工程咨询有限公司  
地 址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室  
联 系 人：陆工  
电 话：025-84205129  
电 子 邮 件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：陆蓉（签名）

招标人或其招标代理机构：                    （盖章）

