

中国水利水电第十一工程局有限公司第二分局

信宜分公司球墨铸铁管采购询价单

供应商： 地址： 联系人： 电子邮件： 电话：	询价单编号：SYJ-XYFGS-20231007 询价日期：2023年10月07日 询价部门：二分局物资设备科 联系人：蔡高磊 电子邮件：535035843@qq.com 电话：0371-55158619 项目联系人：王腾冲 18530811099					
询价综述						
<p>1、鉴于询价方（购买方）水电 11 局二分局信宜分公司城乡一体供水项目 EPC+O 球墨铸铁管采购事宜，拟此询价单。</p> <p>2、报价方（供应商）必须由法定代表或其授权的代表负责报价，签订合同及办理于此有关的一切事务。询价单上加盖供方公章。</p> <p>3、购买方将在合格的供应商中以比价的方式确定本次采购标的供货商。</p>						
物资设备内容						
商品名称	型号规格及主要参数	单位	数量	综合单价 (元)	金额(元)	备注
给水球墨铸铁管	K9 级, DN1000	米	2000			
	合计	米	2000			
总计	人民币大写：		RMB：			
	其中不含税价款 RMB：		增值税 RMB：			
报价须知						
<p>1、项目概况： 中国水利水电第十一工程局有限公司二分局信宜市城乡一体供水项目 EPC+O 位于广东省茂名市信宜市，乡镇供水管网项目，为周边村镇进行供水。</p> <p>2、采购采取的定价方式： 物资的报价为送到二分局信宜市城乡一体供水项目(广东省茂名市信宜市)的综合交货单价（包括出厂价、运输费、检验费、仓储费、保险费、技术服务、售后服</p>						

务及所有税、费等），请在报价单后附上技术参数、近期检测报告、业绩、生产厂家、品牌及企业资质等。

3、投标保证金：为保证卖方报价为合理实际市场价，所报的价格符合二分局信宜市城乡一体供水项目要求，保证各方报价的公开公平、合理性，需报价方提供保证金的缴纳时间为2023年10月07日（8时00分）-10月12日17 时00分（北京时间），过期则视为自动放弃参加本次投标。

询价采用保证金形式，**金额：人民币贰万元整**

采用在线收取保证金，由集采平台收取到统一账户，报价人报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，竞标人不再另行提供账号。汇款时只接受公对公转账。

备注：城乡一体球墨铸铁管

4、技术要求：I、质量、规格和技术要求符合现行国家标准，各项指标均须符合设计要求。

（1）本合同要求供货厂商提供的球墨铸铁管符合《GB/T 13295-2013 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》的要求；含橡胶圈，密封橡胶圈应符合《GB/T 21873 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范标准》。

（2）长度：6000mm。

（3）接口形式：T型接口。

（4）管道设计压力： $\geq 2.0\text{MPa}$ 。管道实验压力根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行。球墨铸铁管实验压力 $\geq 2.0\text{MPa}$ 。

（5）力学性能、化学成分检测：由卖方提供检测报告为准。

（6）外观质量：根据球墨铸铁出厂合格证和质量证明书，检查每批球墨铸铁管的外表质量，并测量每批球墨铸铁管的代表直径；球墨铸铁管外观检查不应有锈蚀现象；

（7）有出厂合格证及检测报告；球墨铸铁管采用T型接口，应符合IS002531/GB13295的K9级标准；内防腐：用作内防腐的涂料必须具有卫生部颁发的卫生许可证，可采用IPN8710-2B饮用水容器涂料。

球铁管和管件的长度允许偏差应符合表 4 和表 5 的规定。

表 4 管件长度偏差

单位为毫米

管 件 类 型	公称直径 DN	偏 差
盘承、盘插、承套、渐缩管	80~1 200	±25
	1 400~2 600	±35
三通	80~1 200	+50 -25
	1 400~2 600	+75 -35
90°(1/4)弯管	80~2 600	±(15+0.03DN)
45°(1/8)弯管	80~2 600	±(10+0.025DN)
22° 30' (1/16)、 11° 15' (1/32)弯管	80~1 200	±(10+0.02DN)
	1 400~2 600	±(10+0.025DN)
重力管道用管件	80~2 600	±(15+0.03DN)

表 5 球铁管和管件长度偏差

单位为毫米

铸 件 类 型	偏 差
承插直管	-30/+70
承接管件	±20
法兰管或盘接管件	±10*

* 根据供需双方协商,可以执行较小偏差。但是 DN≤600 mm 时,不小于±3 mm;DN>600 mm 时,不小于±4 mm。

II、管材防腐要求

球墨铸铁管防腐要求：球墨铸铁管道及管件外防腐采用喷锌，执行 ISO8179 标准，涂沥青。内防腐采用水泥砂浆内衬，承口内部防腐采用局部金属层喷涂+环氧涂层，执行 ISO4179 标准。防腐由生产厂家出厂前做好。

5、**交货地点：**中国水利水电第十一工程局有限公司信宜市城乡一体项目（广东省茂名市信宜市）施工现场指定地点

6、**交货期：**合同签订后 7 天内具备交货条件，按订单计划分批交货，按实际交货数量结算。预计供货周期为 2023 年 10 月至 2023 年 12 月。

7、**投标报价产品**必须符合行业国家标准各项性能指标要求，结算时以每批次到货接收数量为准。

8、**资格审查方式：**①报价人为生产厂家，中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具有承担民事责任的能力，具备有效的营业执照（注册资金 1000 万元（含）以上）、具有有效期

内的三体系证书；②投标人为代理商的（注册资金 500 万元（含）以上），必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足生产厂家资格条件的要求。**生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。**③需提供生产厂家有效的安全生产许可证和卫生部颁发的卫生许可证。

9、信誉要求：①近三年（2020 年 1 月 1 日至今）没有报价人认为影响其履约能力的诉讼案件，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（提供相关承诺声明或证明等）；②报价人自 2020 年 1 月 1 日至今，无重大违法记录，所提供的产品未在客户现场发生重大安全事故、质量事故、合同争议纠纷，及无不良业绩或有效投诉等相关情况。（提供相关承诺声明或证明等）。

10、业绩要求：①投标人近三年（2020、2021、2022）应具有不低于 300 万元的三份以上同类型供货业绩（附合同扫描件至少 3 份），并提供对应合同所开具的发票扫描件。②请提供近三年财务状况表。

11、质量要求：产品合格，产品和服务满足询价人需要，实现本询价项目目的。符合中华人民共和国国家质量检验标准，中华人民共和国行业产品质量检验标准及其它相关标准，符合设计要求，需提供合格证、检测报告等相关证明材料。

12、材料价款的结算：货到付款，结算周期为一个月。供方凭需方授权的现场验收人员签收的《收货凭证》（送货单等，至少一式四份，需方三份其中收货标段留存一份。）和《验收清单》（一式三份），以检验合格后的实际数量结算，并开具国家正规发票。预留货款的 3%作为质量保证金，无质量问题，质保期满后无息返还。

13、违约双方责任：

买方违约责任：未按约定向卖方提供原始技术资料的，工期相应顺延。

卖方违约责任：加工定作物质量不符合约定的，应按买方要求重作、更换，并就不符合质量要求部分价款的 10%支付违约金。经调换后仍不符合约定的，买方有权拒收，并拒绝支付经调换后不符合约定部分的价款，卖方应赔偿由此给买方造成的损失；质量保证期内出现质量问题的，卖方负责免费整改。实际损失超过质量保证金的，质量保证金不予返还，并按实际损失承担赔偿责任；未按约定期限交付工作成果的，每逾期一日按逾期交付 2 万元支付违约金，并承担由于延误交货所造成的一切损失；未经买方书面同意将加工定作物交由第三方完成的，买方有权拒付合同价款并保留解除合同的权利。

14、为体现公平、公正报价，格式遵照附表格式，报价在空白处填写公司的相关信息并加盖公章，此次报价为最终报价，报至我方后不能随意修改。

15、所有报价文件必须加盖单位公章并扫描成JPG或PDF格式于2023年10月12日17点之前上传到中国电建集中采购平台<https://ec.powerchina.cn>，过期不候。报价税率为 _____%，发票种类：增值税专用发票。

16、投标保证金在投标截止时间前到达，后附以上报价人所需提供资料自行排版并加盖单位公章并扫描成JPG或PDF格式。