

镇江三五九医院无线一键报警装置安装招标公告
(招标编号: 359YY20241121)

项目所在地区: 江苏省镇江市京口区

一、招标条件

本无线一键报警装置安装已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金:1.5万元, 招标人为镇江三五九医院。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 详见附件

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

镇江三五九医院无线一键报警装置安装招标公告

三、投标人资格要求

镇江三五九医院无线一键报警装置安装招标公告:

企业资质: 企业应具有独立承担民事责任的能力, 并拥有有效的营业执照及相应的经营范围。

项目资质: 必须具备安防系统安装、设计、施工能力或具有电子与智能化工程专业承包(二级或以上)。

信用记录: 企业应未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

其他要求: 企业需提供相关的软件著作权证书、中标类似项目的合同复印件、产品彩页等材料。此外, 法定代表人或授权人需携带有效的身份证明和授权委托书参加现场比选或报名。

安装一键报警系统的流程和注意事项:

1. 报名和提交资料: 企业需在规定的时间内提交相关资料进行报名, 包括营业执照、相关资质证书、法人代表资格证明书、法定代表人身份证或授权委托书等。

2. 现场审核: 报名后, 企业需接受现场审核, 确保其资质和条件符合要求。

3. 合同签订: 通过审核后, 企业需与采购方签订合同, 明确供货、安装、验收等具体事项。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2024-11-21 15:00到2024-11-26 17:00

获取方式: 自行现场获取

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024-11-27 15:00

递交方式：现场递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024-11-27 15:30

开标地点：镇江三五九医院3号3楼会议室

七、其他

镇江三五九医院无线一键报警装置安装（详见清单）

企业资质：企业应具有独立承担民事责任的能力，并拥有有效的营业执照及相应的经营范围。

项目资质：必须具备安防系统安装、设计、施工能力或具有电子与智能化工程专业承包（二级或以上）。

信用记录：企业应未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

其他要求：企业需提供相关的软件著作权证书、中标类似项目的合同复印件、产品彩页等材料。此外，法定代表人或授权人需携带有效的身份证明和授权委托书参加现场比选或报名。

安装一键报警系统的流程和注意事项：

1. 报名和提交资料：企业需在规定的时间内提交相关资料进行报名，包括营业执照、相关资质证书、法人代表资格证明书、法定代表人身份证或授权委托书等。
2. 现场审核：报名后，企业需接受现场审核，确保其资质和条件符合要求。
3. 合同签订：通过审核后，企业需与采购方签订合同，明确供货、安装、验收等具体事项。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为纪检审法科。

九、联系方式

招 标 人： 镇江三五九医院
地 址： 江苏省镇江市京口区中山东路8号
联 系 人： 王先生
电 话： 18112800349
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 镇江三五九医院
地 址： 镇江市中山东路8号
联 系 人： 张海航
电 话： 13306109749

电 子 邮 件： 938477792@qq. com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）张海航（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

GSM无线按钮报警系统清单

序号	名称/型号	图片	参数	单位	数量	单价	总价	安装地点	备注
1	4G主机		传输距离LoRa无线300米 探测器支持999个LoRa无线防区，8个有线防区99个433频率无线防区 网络支持4G全网通、 报警方式电话报警、短信报警、APP报警现场报警、平台报警 电源 电流220VC±15%	台	1			消控室	
2	按钮		供电电源3.6VDC3600mAh18505电池 发射频率：470M LORa 待机电流：小于20uA 待机时间：5年 报警电流： $<120\text{mA}$ 外壳材料ABS塑料 使用湿度 $<80\%$ (无凝结) 工作温度 $-30^{\circ}\sim+50^{\circ}$ （在 36° 以上时探头监视距离可能缩短）	个	30			手术室1个、附属楼4个、骨科诊区1个、超声科1个、诊区1个、收费处2个、胃镜室1个、医疗大楼3至12层10个，病案室1个，口腔门诊2个，雅士楼1个，7号楼1个，影像中心1个，内科综合楼3个（合计30个）	
3	信号转发器		转发防区:无条件转发无数个 供电电源:AC: 220V±15%DC: 12V-1.3A/H	个	16			9号楼1个、6号楼1个、雅士楼1个，4号楼1个、5号楼1个，医疗大楼6个、附属楼3个，病案室1个，7号楼1个。	
4	调试费用			次	1				
5	合计	总价							