

国家电投五凌电力黔东电厂天然气支管及调压设施改造项目

询价公告

1. 询价条件

项目资金来源：本项目资金已落实。

本项目已具备询价条件，现进行公开询价。

2. 项目概况与询价范围

2.1 工程概况

黔东电厂位于贵州省黔东南州镇远县青溪镇长冲村，西距镇远县城约 46km，东距岑巩新县城约 8km。电厂西侧靠近 320 国道和玉三(上瑞)高速公路，玉三高速公路与 320 国道在电厂北面约 0.8km 处设有互通出入口。沪昆高铁从电厂至铜仁南站 25 公里。

黔东电厂设置1台启动锅炉，为机组的启动或两台机组均停情况下的机组启动提供辅助蒸汽。启动锅炉为长沙锅炉厂SHS35-1.27/350-Y型燃油锅炉，以#0轻型柴油和天然气作为燃料，燃烧器采用油气两用燃烧器，前墙布置4台，标高3.5米布置2台，标高5.5米布置2台，间距1920mm。单台燃烧器额定燃气量800Nm³/H，燃气阀组入口压力90KPa。

黔东电厂需对外供热，但黔东电厂在4-6月雨季时往往双停时间长，无法对外进行燃煤供热，若启用启动锅炉供热，由于启动锅炉为燃油锅炉，供热经济性价比较差，目前由于天然气外部管网未铺设，需尽快完成外围管道改造，实现天然气对外供热。

2.2 采购范围

黔东电厂天然气支管及调压设施改造项目的询价范围主要包括以下内容：电厂红线以内至启动锅炉燃气管道项目设计、设备供货、施工安装、调试、检验（含注册）及验收。

输送天然气，密度 0.7174kg/Nm³，低热值 8500-8600Kcal/m³（20℃），天然气接口压力为 0.2-0.4Mpa，调压柜出口压力 90KPa，最大流量 4000Nm³/h，起点为以电厂围墙为界，红线以内归电厂（已建成中压天然气管道至电厂围墙管道归燃气公司），调压柜安装在黔东电厂运行倒班楼后侧菜园围墙处，终点为启动锅炉预留的天然气接口，全长约 370 米。

2.3 质量要求：详见第七章技术标准及要求。

2.4 计划工期

具体开工时间以电厂通知为准，接到电厂通知后，施工方在 3 日内到达现场开展工作，施工工期为 25 天。

2.5 项目分包

本项目设计工作允许分包。

3. 报价人资格要求

3.1 基本资格要求

3.1.1 报价人具有独立订立合同的资格；

3.1.2 报价人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；

3.1.3 报价人近 36 个月内（含，自报价截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；

3.1.4 报价人近 18 个月内（含，自报价截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故，近 12 个月在国家电投集团系统未发生人身死亡事故；

3.1.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段报价或报价；

3.1.6 报价人没有处于国家电力投资集团有限公司和五凌电力有限公司相关文件确认的禁止报价的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。

3.2 资质等级：

3.2.1 报价人应具备市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质，具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB1 证书，且在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2.2 报价人应具备有效的安全生产许可证。

3.2.3 设计资质为：报价人应提供市政行业（城镇燃气工程）乙级（含）以上资质和提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道设计、公用管道）GB1 证书。

3.3 业绩：报价人须具有近 3 年（2021 年 1 月 1 日至报价截止日）至少 1 项及以上同类燃气工程成功实施业绩（必须提供业主/用户证明，并附业主/用户联系方式，否则不予采纳）。

3.4 施工设备：

3.4.1 报价人应能保证及时提供本询价项目所需的施工设备，其数量和品种应能满足本询价项目主要的施工作业要求。

3.4.2 若成交，拟投入本询价项目的主要施工设备清单中的关键设备和数量应及时到场，并保证完好。

3.5 其他：

3.5.1 报价人应无行贿犯罪记录。

3.5.2 报价人不得存在下列情形之一：

- (1) 被依法暂停或者取消报价/报价资格；
- (2) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照；
- (3) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (4) 被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)中列入严重违法失信名单（黑名单）；
- (5) 被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入严重失信主体名单；
- (6) 法律法规或报价人须知前附表规定的其他情形。

4. 采购文件的获取

4.1 采购文件发售方式

本项目实行在线售卖采购文件。凡有意参加报价人，请于购买采购文件时间内进入电能易购招标采购平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>)，注册账号并登录网页报名（询价-可参与项目）参与购买采购文件，不接受现场购买。

4.2 采购文件发售时间

以电能易购招标采购平台设置为准。

4.3 采购文件价格

采购文件价格详见电能易购招标采购平台。采购文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 采购文件参与报名和获取

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→进入采购项目在“询价-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目（点开始报价）”→进入项目界面（可查看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价）。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

5. 现场踏勘

本项目不统一组织现场踏勘。

6. 报价文件的递交

6.1 报价文件递交的截止时间（即报价截止时间）详见电能易购招标采购平台，报价人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）进行报价。点击询价 -进入正在参与项目（点开始报价）”→进入项目界面→报价大厅（进行相关报价操作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的报价文件。

6.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。

6.4 电子报价文件包括电子版（word 或 excel 格式）和签字盖章原件扫描件，报价文件原件落款页等由法定代表人（或其授权代表）签名并加盖报价人单位公章。

6.5 成交供应商在系统发出成交通知书后需根据系统要求向系统缴纳成交服务费。

7. 发布公告的媒介

本公告在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和电能易购招标采购平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

商务联系人及电话： 陈果 0731-85893171

现场联系人及电话： 李红民 15870265076

电子招投标系统技术支持

电 话： 010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

（盖章）

二〇二四年八月九日