

重庆湘渝盐化有限责任公司联碱绿色固碳升级改造项目高压开关柜成套采购澄清公告

(招标编号: WKZB2312CQC960742)

一、内容:

各潜在投标人:

因项目需要, 现针对本项目《招标文件》中“10KV 高压系统图”相关内容发布如下澄清:

- 1、将“10KV 系统图”中的 10AH0-1 母联隔离 DPR361ARC 局放保护主控单元取消不进行配置。
- 2、将“10KV 系统图”中 10AH24 10-1 段电容补偿断路器型号 VD4-12 2000A 修改为 DQV-12 1250A.
- 3、将“10KV 系统图”中 10AH14 段龙桥线互感器型号 2000/5 0.5/5P20 20VA 修改为 300/5 0.5/5P20 20VA.

其余内容保持不变, 特此通知。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为重庆湘渝盐化有限责任公司纪检监审部。

三、联系方式

招 标 人: 重庆湘渝盐化有限责任公司

地 址: 重庆市万州区龙翔大道 98 号

联 系 人: 文老师

电 话: 13896397061

电子邮件: .

招标代理机构: 五矿国际招标有限责任公司湖南分公司

地 址: 长沙市天心区劳动西路 290 号 (湖南有色) B 栋 404 室

联 系 人: 蔡先生

电 话: 0731-85385601

电子邮件: /



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____



（签名）

招标人或其招标代理机构：_____

（盖章）

