

# 询 比 价 公 告

## 第一章 邀请函

1、中电建宁夏工程有限公司国能灵绍直流配套 200 万千瓦复合光伏基地项目配套输变电工程(南区)EPC 总承包拟对下列物资进行招标采购：

（详见询价一览表）

2、本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 11 日下午 17:00 之前，注册中国电建设备物资集中采购电子商务平台 <http://ec.powerchina.cn/> 成为会员（网站内有注册申报流程），并进行网上报名。

3、凡参加本次招标的投标单位必须在中国电建设备物资集中采购电子商务平台（<http://ec.powerchina.cn/>）注册登记，还没有注册的供应商请在报名前完成在中国电建集采平台注册登记工作。

4、本次招标采购采用公开询比价方式：投标报价为两次竞价方式，参加投标单位请务必于 2024 年 12 月 11 日下午 17:00 时之前进行一次报价。

5、投标单位如有问题请与我方联系，联系人：李娟，联系电话：18795309323；

## 第二章 投标人须知

### 一、投标报价表

1、投标人报价须为到货指定地点的综合价，包含材料费、加工费、包装费、运输费、增值税专用发票税费（13%）等货物到达项目施工现场的所有费用。

**2、报价人报价必须注明交货日期及交货进度。**

3、本次招标供货时间为 2024 年 12 月 31 日之前，**投标人就此项要求需给予明确回复。**

4、报价有效期：至少 30 天。

6、交货地点：宁夏回族自治区灵武市马家滩镇及白土岗乡境内。

### 二、其它

1、投标人对招标设备需求一览表中的招标物资，凡有生产（或经营）能力的，均可以进行投标报价。

2、付款方式：货到验收合格后，提供全额的增值税专用发票（13%），1 个月付总价款的 60%，

三个月内再付总价款的 30%，剩余 10%作为质保金，质保期满后付清。（如对付款方式有异议请备注）

3、各投标商应严格按照以上要求进行报价，否则视为废标。

4、报价表必须盖章，且报价时，使用未经认证的电子章则视为无效报价。

### 第三章 物资需求一览表

序号	名称	单位	数量	尺寸（单位 cm）	材质	备注
一	标准化项目					
1	升压站区域标准化项目	元				
1.1	变电站铭牌	块	3	40*236	不锈钢蚀刻	
1.3	变电站入场须知	块	3	240*120（内牌） 270*241（外牌）		
1.4	变电站简介	块	3	240*120（内牌） 270*241（外牌）		
1.5	变电站平面布置及巡视路线图	块	3	200*120		
1.7	危险点警示牌	块	30	75*40	不锈钢蚀刻	
1.8	门牌	块	30	40*30	不锈钢蚀刻	
1.9	上墙制度	块	30	70*90		
1.10	墙贴	块	50	35*21.7		
1.11	巡视地贴标志	块	50	8*5		
1.12	事故油池、消防沙池	块	20	事故油池 60*50 1 消防沙箱 120*102.5*80	不锈钢蚀刻	
1.13	设备巡视注意事项	块	10	70*90	不锈钢蚀刻	
1.14	SF6 气室示意图	块	3	200*120		
1.15	设备表计指示	块	200	12*6、5*6 各一半	不锈钢蚀刻	
1.17	消防疏散示意图	块	10	200*120		
1.18	防小动物挡板	块	20	90*37	不锈钢	
1.19	手机柜	块	3	60*35*100	不锈钢	
1.20	灭火器使用方法分解图	块	20	40*30		
1.21	灭火器位置	块	50	40*30		
1.22	灭火器检查登记卡	块	100	25*25、10*25 各一办	贴纸	
1.23	安全出口	块	20	60*20（两种形式）	不锈钢蚀刻	
1.24	电缆井盖定置标签	块	50	40*30		
2	中控室标准化项目					

2.1	控制室铭牌	块	1	40*30	不锈钢蚀刻	
2.2	控制室铭牌	块	1	40*30	不锈钢蚀刻	
2.3	常规钥匙箱（壁挂式）	块	2	39*78		
2.4	特殊钥匙箱（壁挂式）	块	2	39*78		
2.5	上墙制度	块	10	70*90		
2.6	人员简介及运行岗位动态看板	块	2	200*120		
2.9	工作（操作）前工器具准备一览表	块	1	200*120		
2.10	光伏电站平面布置及巡视路线图	块	1	200*120		
2.11	功能室定置图	块	1	200*120		
2.13	灭火器位置	块	3	40*30		
2.14	灭火器检查登记卡	块	3	25*25、10*25 各一半		
2.15	安全出口	块	6	60*20（两种形式）		
	运行中；停运；检修	块	150	24*12（各 80）		
	禁止分闸	块	50	26*20		
	禁止攀登、高压危险	块	50	26*20		
	在此工作	块	50	24.5*25		
	再此进出	块	50	24.5*25		
<b>3</b>	<b>库房标准化项目</b>					
3.1	户外门牌	块	2	35*35	不锈钢蚀刻	
3.2	户内门牌	块	2	35*35	不锈钢蚀刻	
3.3	安全工器具室标牌	块	2	8*6		
3.4	备品备件库标牌	块	2	8*6		
3.5	工具间标牌	块	2	8*6		
3.7	油品库标牌	块	2	8*6		
3.8	上墙制度	块	30	70*90		
3.9	墙贴	块	20	35*21.7		
4.10	货架	块	40	现场定尺寸		
4.11	货架标签	块	40	8*6		
<b>二</b>	<b>设备标识</b>					
<b>1</b>	<b>升压站户外设备标识</b>					
1.1	变压器标识牌	块	6	70*50	不锈钢蚀刻	见表 2
1.2	户外接地开关标志牌	块	40			见表 2
1.3	户外电流互感器、电压互感器、避雷器、电力电容器类	块	200	户外电流互感器、电压互感器：20*1.5	不锈钢蚀刻	见表 2

	标志牌			避雷器：30*20		
1.4	控制箱、端子箱类标志牌	块	200	检修 30*20 监测 40*30	不锈钢蚀刻	见表 2
1.5	设备相序标志牌	块	63	30*30（高压侧）21 20*15（低压侧）42	贴纸、带相序色	见表 2
1.7	避雷针安全标识牌	块	60	30*40	不锈钢蚀刻	见表 2
1.8	楼梯防攀爬	块	20	30*40	不锈钢蚀刻	见表 2
1.9	户外高压设备安全标识牌	块	30	30*40	不锈钢蚀刻	见表 2
1.10	电气设备固定遮拦安全标识牌	块	30	30*40	不锈钢蚀刻	见表 2
<b>2</b>	<b>35kV 及以下电气设备标识</b>					见表 2
2.1	开关室（配电室）安全警示牌	块	30	40*30	不锈钢蚀刻	见表 2
2.2	开关室（充气柜）执业危害告知牌	块	12	40*30	不锈钢蚀刻	见表 2
2.4	蓄电池室安全标识牌	块	12	40*30	不锈钢蚀刻	见表 2
2.5	开关柜设备标识牌	块	80	30*20	不锈钢蚀刻	见表 2
2.6	接地刀闸标识牌	块	120		不锈钢蚀刻	见表 2
2.7	屏柜屏楣	块	100		不锈钢蚀刻	见表 2
2.9	照明箱、动力电源箱等设备标识牌	块	100		不锈钢蚀刻	见表 2
2.10	安全出口	块	40	60*20（两种形式）	不锈钢蚀刻	
2.11	接地点标识牌	块	140	8*5	贴纸	
<b>3</b>	<b>330kV 及以上电气设备标识</b>					
3.1	GIS 室安全警示牌	块	11		不锈钢蚀刻	见表 2
3.2	GIS 室职业危害告知牌	块	15		不锈钢蚀刻	见表 2
3.3	GIS 断路器、隔离开关标志牌	块	60		不锈钢蚀刻	见表 2
3.4	GIS 汇控柜	块	12		不锈钢蚀刻	见表 2
3.6	安全出口	块	30	60*20（两种形式）	不锈钢蚀刻	
3.7	接地点标识牌	块	60	8*5	贴纸	
<b>4</b>	<b>二次设备标识</b>					
4.1	二次继电保护室、自动装置保护室、通讯室安全标识牌	块	60		不锈钢蚀刻	见表 2
4.2	屏柜屏楣	块	60		不锈钢蚀刻	见表 2
4.3	照明箱、动力电源箱等设备标识牌	块	60		不锈钢蚀刻	见表 2
4.4	接地点标识牌	块	30	8*5	贴纸	

5	线路电缆标识					
5.1	安全标志牌	块	185	34*34	不锈钢蚀刻	
5.2	安全标志牌	块	180	50*40	不锈钢蚀刻	
5.3	安全标志牌	张	181	50*40	不锈钢蚀刻	
5.4	安全标志牌	块	1	200*120	不锈钢蚀刻	
5.5	电缆标识桩	10*10*8 0	玻璃钢	根	400	
6	其他标识标牌	200*120	不锈钢 蚀刻	块	100	

中电建宁夏工程有限公司

2024-12-11