

询 比 价 公 告

1、中电建宁夏工程有限公司国华辽中 150MW 风电项目需对下列物资进行招标采购：

序号	名 称	型号及规格	单位	数量	备注
1	生活水反渗透装置	见技术协议	套	1	具体清单 见附件

2、本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡符合上述资质有意参加投标者，请于 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日下午 18:00 之前，注册中国电建设备物资集中采购电子商务平台 <https://ec.powerchina.cn/> 成为会员（网站内有注册申报流程），并进行网上报名。

3、凡参加本次招标的投标单位必须在中国电建设备物资集中采购电子商务平台（<https://ec.powerchina.cn/>）注册登记，还没有注册的供应商请在报名前完成在中国电建集采平台注册登记工作。

4、本次招标采购采用公开询比价方式：投标报价为二次竞价方式，参加投标人请务必于 2023 年 12 月 31 日下午 18:00 时之前进行一次报价（否则无法进行二次报价），并上传签字盖章版报价资料，2024 年 1 月 2 日下午 12:00 之前进行二次报价。根据投标人技术规范书响应文件、供货工期、投标报价综合评比，确定拟中标人。

5、投标单位如有问题请与我方联系，联系人：马自霞 联系电话：0951-4934224

投标人须知

一、投标报价表

1、投标人报价须为到货指定地点（中电建宁夏工程有限公司国华辽中 150MW 风电项目施工现场）的综合价。固定含税单价为成品运至国华辽中 150MW 风电项目安装现场的闭口价，包括但设备费、材料费（含安装辅材）、加工费、资料费用、包装费、税金、运输费（货到项目施工现场运费）、工厂内试验检验费、指导安装费、保修及售后服务费等全部费用，还包括市场价格涨幅等的各类风险费用。

2、报价人必须按我方技术规范要求报价，并注明交货周期。

- 3、本次招标供货时间为 2024 年 1 月 15 日前供货完毕，投标人就此项要求需给予明确回复。
- 4、报价有效期：至少 20 个工作日。
- 5、交货地点：国华辽中 150MW 风电项目施工现场（沈阳市辽中区）。

二、其它

- 1、投标人对招标物资需求一览表中的招标物资，凡有生产能力的，均可以进行投标报价，供货量、供货工期不满足的不中标。
- 2、付款方式：货到验收合格后，提供全额的增值税专用发票（税率为 13%），付总价款的 60%，安装验收完毕再付总价款的 30%，剩余 10%作为质保金一年之后若无质量问题一次性付清（无利息）。
- 3、各投标商应严格按照以上要求进行报价，否则视为废标。

中电建宁夏工程有限公司

2023-12-28

设备明细

序号	名称	型号	技术参数	单位	数量	单价(元)
二	生活水反渗透装置					
1	预处理					
1.1	原水桶	2m³		台	1	
1.2	原水泵	流量: 8m³/h; 扬程: 34m 功率: 1.5KW		台	2	
1.3	多介质过滤器					
1.3.1	罐体	Φ600		台	1	
1.3.2	控制器	随机配套		台	1	
1.3.3	石英砂	10-24 目		kg	600	
1.4	活性炭过滤器					
1.4.1	罐体	Φ600		台	1	
1.4.2	控制器			台	1	
1.4.3	活性炭	10-24 目		kg	150	
1.5	阻垢剂加药					
1.5.1	加药泵	N=0.22kw		台	1	
1.5.2	加药箱	40L		台	1	

2	反渗透主机					
2.1	保安过滤器	5 μ /40"		套	1	
2.2	滤芯	5 μ m		只	5	
2.3	立式多级高压 泵	流量: 6m ³ /h; 扬程: 161m 电机功率:5.5Kw		台	1	
2.4	进水慢开阀门	DN40		个	1	
2.5	RO 膜壳	Feb-40		只	6	
2.6	RO 膜	BW30-4040		只	12	
2.7	纯水流量计	35GPM		只	1	
2.8	浓水流量计	35GPM		只	1	
2.9	压力表	1MPA、3MPA		只	6	
2.1	低压保护开关	BD-A06		只	1	
2.11	高压保护开关	BD-A30		只	1	
2.12	机架	不锈钢		台	1	
2.13	配套管路	UPVC		套	1	
2.14	电控箱	LBP-GM-1.5/2+5.5/1 +0.22/1		套	1	
2.15	清洗系统					

2.16	清洗箱	1m³		只	1	
2.17	清洗泵					
2.18	清洗精密过滤器					
3	浓排水提升泵	50WQ10-30-3		只	2	
3.1	控制箱	LBP-GM-3/2		只	1	