

# 番禺国家级沿海渔港经济区莲花山渔港核心提升项目（上下涌避风锚地工程）施工（项目编号:JG2023-2582）招标答疑纪要及招标澄清

各潜在投标人：

番禺国家级沿海渔港经济区莲花山渔港核心提升项目（上下涌避风锚地工程）施工（项目编号:JG2023-2582）投标人提出疑问的方式为网上答疑，现我单位就招标文件相关事项做如下答疑、澄清：

## 一、投标人问题：


1、请招标人提供总体设计说明及地质勘察报告？

答：已补充，见附件。

2、“上下涌结构图纸（含钢结构）20230504”中，只有上涌渔业平台平面布置图，没有下涌渔业平台总布置图，请招标人提供下涌渔业平台总布置图。

答：已补充，见附件。

3、设计文件未给出施工红线图或红线坐标，请招标人明确红线范围以及施工红线范围内的征迁工作是否已完成？



答：红线图已有，如图所示，征迁工作未完成。

4、周边民用建筑占用部分施工范围内区域，是否由业主协调清理？

答：由施工单位负责清理，业主配合协调工作。

5、下涌人行桥是否在拆除范围内？

答：是。

6、招标人能否提供临建、临时码头等的建设场地以及施工现场的水电接入点？

答：由中标单位自行解决。

7、投标人须知前附表 10.7 第（8）条：“承包人要根据项目情况及时自行落实卸泥区。”指的是落实施工图中运距 120km 的卸泥区手续，还是由承包人自行寻找卸泥区？

答：可以落实施工图中运距 120km 的卸泥区手续，也可以由承包人自行寻找卸泥区。

8、大众楼、酒吧街、瞭望台、渔政楼等建筑物是否处在营业或使用状态，是否影响正常施工？

答：渔政楼、大众楼等建筑物目前有在使用，不排除存在影响施工的可能性，风险请自行评估。

9、大众楼、酒吧街、瞭望台无位置说明或坐标，需招标人提供。

答：已补充，见附件。

10、施工中，上下涌水闸能否配合启闭？

答：上下涌水闸非我单位管理，我单位将配合施工单位，积极做好上下涌水闸启闭的协调工作。

11、水工部分投标报价文件格式未明确，是否按照清单填写单价和合价即可？请明确。

答：按照清单填写单价和合价即可。

12、上、下涌疏浚工程清单缺失，请补充。

答：

上涌疏浚工程

序号	项目	单位	工程量
1	疏浚岩土级别 2 三级工况 运距 120 公里	万 m <sup>3</sup>	1.95

下涌疏浚工程

序号	项目	单位	工程量
1	疏浚岩土级别 2 三级工况 运距 122 公里	万 m <sup>3</sup>	7.76

13、水工部分工程量清单“下涌水上停船设施工程”“5. 护筒埋设水上埋设钢护筒水深 10m 内”工程量缺失，请补充。

答：该项工程量无内容，可直接删除。

14、根据招标文件第五章工程量清单“3.1.1 定额执行《沿海港口水工建筑工程定额》（JTS/T276-1—2019）、《沿海港口工程船舶机械艘（台）班费用定额》（JTS/T276-2—2019）、《沿海港口工程参考定额》（JTS/T276-3—2019）、《水运工程混凝土和砂浆材料用量定额》（JTS/T277—2019）、《疏浚工程预算定额》（JTS/T278-1-2019）、《疏浚工程船舶艘班费用定额》（JTS/T278-2—2019）……”；根据清单，分部分项工程不仅包含沿海水工、疏浚工程、房建工程、市政工程、安装工程，还有内河水工，园林等相关内容，请问投标人在编制投标报价文件过程中除了清单说明指定的定额外，是否可以参考其他相关专业的定额？

答：可以参考其他相关专业的定额。

15、暂列金（若有）在投标报价时应如何体现？

答：体现至综合单价中。

16、未见投标报价文件封面及投标报价汇总表，请招标人提供。

答：投标报价汇总表见附件（汇总表）

17、设计图纸的工程量单标注有钢管封板，单工程量清单中没有此项，是否综合报价？

答：是综合报价。

18、投标人须知前附表 10.7 第（13）条：“红线范围内场地平整及地面附着物清理，费用包含在投标总价中，由投标人自行考虑。”是否包括周边民用建筑进入施工区域内的部分。

答：周边民用建筑进入施工区域内的部分，费用包含在投标总价中。

19、1#桥工程量清单“表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中“1. 余方弃置、2. 余方弃置、3. 挖淤泥、流砂、4. 挖一般土方、5. 土方弃置”工程量与图纸工程量不符；2#桥工程量清单“表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中“1. 余方弃置、2. 挖淤泥、流砂、3. 挖一般土方、4. 回填方”工程量与图纸工程量不符。请明确。

答：招标工程量需以财评审核后的工程量为准，图纸工程量表只是作为参考。

20、招标文件中未对投标报价的小数位提出具体要求，请明确。

答：投标报价保留小数点后两位。

二、招标文件澄清： 无。

三、相关说明。

1、本招标答疑纪要及澄清文件做为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件内容与本招标答疑纪要及澄清内容不一致之处，以本招标答疑纪要及澄清为准。

2、本项目原定招投标活动日程安排等不作调整，具体时间及场地安排请各

投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，投标人可登陆广州公共资源交易中心网站首页，点击“建设工程”专栏中的“项目查询（活动安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

附件 1:补充资料

番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心

2023 年 5 月 23 日