

中国邮政集团有限公司绵阳市分公司关于采购 金融网点标准化改造项目中空调更新与再利用 项目变更公告 2

各供应商人：

1. 本项目原变更公告，网点更新空调技术参数表序号 8、序号 9 的技术参数与性能指标修改为：

序号	设备名称	技术参数与性能指标（更正后）
8	160 型多联机外机	1. 能耗等级 1 级及以上 2. 额定制冷量 \geq 15500W； 3. 额定制热量 \geq 18000W； 4. APF 能效比 \geq 5.04； 5. 额定制冷功率 \leq 4500W； 6. 额定制热功率 \leq 4400W； 7. 噪音 \leq 57dB(A)；
9	180 型多联机外机	1. 能耗等级 1 级及以上 2. 额定制冷量 \geq 18000W； 3. 额定制热量 \geq 20000W； 4. APF 能效比 \geq 5.05； 5. 额定制冷功率 \leq 5600W； 6. 额定制热功率 \leq 4950W； 7. 噪音 \leq 56dB(A)；

2. 其余不做变动。

中科标禾工程项目管理有限公司

2024 年 7 月 6 日