

闵行燃机电厂减温器平端盖采购采购结果公告

- 一、采购单编号：P-XJ-24-00245720
- 二、采购单名称：闵行燃机电厂减温器平端盖采购
- 三、组织形式：自行采购
- 四、采购执行单位：上海闵行燃气发电有限公司
- 五、成交供应商：上海锅炉厂有限公司
- 六、询价类型：公开
- 七、报价截止日期：2024-07-09 15:00:00
- 八、公告日期：2024-07-18
- 九、采购执行人联系方式：13917343702

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	减温器配件 平端盖 110/ 80 SA182-F92 锻件 耐温620 耐压6MPa 符合 DLT/695要求 件 平端盖 110/ 80 SA182-F92 锻件 耐温620 耐压6MPa 符合 DLT/695要求	1	件	13%	2024-09-30	上海市闵行区文井路 1号	上海闵行燃气发电有 限公司	余热锅炉减温器整改，详见附图：5808111-A1-04010。符合DLT/695要求。提供原厂材料质量证明书、制造单位材质复验报告，提供金相组织及晶粒度报告、超声报告。合格证（含硬度、光谱分析、化学成份、磁粉检验、机械性能、管件编号、热处理工艺操作记录及检验报告、完工尺寸检查记录（含壁厚、椭圆度）。
2	减温器配件 平端盖 110/ 80 SA182-F92 锻件 耐温620 耐压20MPa 符合 DLT/695要求 件 平端盖 110/ 80 SA182-F92 锻件 耐温620 耐压20MPa 符合 DLT/695要求	1	件	13%	2024-09-30	上海市闵行区文井路 1号	上海闵行燃气发电有 限公司	余热锅炉减温器整改，详见附图：5808111-A1-03010。符合DLT/695要求。提供原厂材料质量证明书、制造单位材质复验报告，提供金相组织及晶粒度报告、超声报

								告。合格证 (含硬度、 光谱分析、 化学成份、 磁粉检验、 机械性能、 管件编号、 热处理工艺 操作记录及 检验报告、 完工尺寸检 查记录(含 壁厚、椭圆 度)。
3	减温器配件 平端盖 110/ 80 12Cr1MoV 耐压 6MPa 锻件 符合DLT/695要 求 平端盖 110/ 80 12Cr1MoV 耐压6MPa 锻件 符合DLT/695要求	2	件	13%	2024-09-30	上海市闵行区文井路 1号	上海闵行燃气发电有 限公司	余热锅炉减 温器整改 , 详见附图 : 5808111- A1-02010。符 合DLT/695要 求。提供原 厂材料质量 证明书,制造 单位材质复 验报告,提 供金相组织 及晶粒度报 告、超声报 告。合格证 (含硬度、 光谱分析、 化学成份、 磁粉检验、 机械性能、 管件编号、 热处理工艺 操作记录及 检验报告、 完工尺寸检 查记录(含 壁厚、椭圆 度)。
4	减温器配件 平端盖 110/ 80 SA182-F91 锻件 耐压20MPa 符合DLT/695要 求 平端盖 110/ 80 SA182-F91 锻件 耐压20MPa 符合DLT/695要求	2	件	13%	2024-09-30	上海市闵行区文井路 1号	上海闵行燃气发电有 限公司	余热锅炉减 温器整改 , 详见附图 : 5808111- A1-01010。符 合DLT/695要 求。提供原 厂材料质量 证明书,制造 单位材质复 验报告,提 供金相组织 及晶粒度报 告、超声报 告。合格证 (含硬度、 光谱分析、 化学成份、 磁粉检验、 机械性能、 管件编号、 热处理工艺 操作记录及 检验报告、 完工尺寸检 查记录(含 壁厚、椭圆 度)。

发布日期：2024-07-18

(盖章)

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台