

中国社会科学院大学教学综合楼项目-柴油发电工程（三次）招标公告

（招标编号：HJYD-202211-ZB-53-02）

项目所在地区：北京市,市辖区,房山区

一、招标条件

本中国社会科学院大学教学综合楼项目-柴油发电工程（三次）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金60.42409万元，招标人为中建三局集团有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：规模：27036.72 平方米（其中地上 4 层，地下 2 层），合同估算价 604240.9（元）

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

（001）中国社会科学院大学教学综合楼项目 - 柴油发电工程（三次）；

三、投标人资格要求

（001中国社会科学院大学教学综合楼项目 - 柴油发电工程（三次））的投标人资格能力要求：1
本专业分包工程招标要求投标人须具备建筑机电安装工程专业承包资质三级（含）及以上资质，近 5 年具有已完工的类似柴油发电工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中投标人拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

2 本专业分包工程招标不接受（接受或不接受）

联合体投标。采用联合体投标的，应满足下列要求：

（1）

联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）

联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本专业分包工程中参加资格审查。

3 其他要求 /;

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年12月25日 09时30分到2023年12月29日 15时00分

获取方式：凡有意参加投标者且符合资格要求规定的，请于 2023 年 12 月 25 日至2023 年 12 月 29 日，每日上午 09:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00（北京时间，下同），在北京市朝阳区 CBD 东舍销售中心六楼 671 室（详细地址）持单位介绍信或法人授权委托书、经办人身份证购买招标文件，招标文件 200 元/套，出售不退。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年01月16日 09时30分

递交方式：北京市朝阳区CBD东舍销售中心六楼671室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年01月16日 09时30分

开标地点：北京市朝阳区CBD东舍销售中心六楼671室

七、其他

技术要求及分部分项工程和单价措施项目清单与计价表详见附件。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：中建三局集团有限公司

地 址：武汉市关山路 552 号

联 系 人：尉工

电 话：13011331982

电子邮件：/

招标代理机构：华健雅德工程造价咨询有限公司

地 址：北京市朝阳区CBD东舍销售中心六楼671室

联 系 人：李工

电 话： 15801344387

电子邮件： hjydzx01@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

中国社会科学院大学教学综合楼项目-柴油发电工程（三次）

分包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：

序号	材料和工程设备名称	技术指标	允许偏离范围	备注
1	柴油发电机组	参考品牌：潍柴、玉柴、康明斯、卡特	不允许负偏差	应参照设计文件

中国社会科学院大学教学综合楼项目-柴油发电工程（三次） -
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴油发电

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:600KW、三相、50Hz、0.4KV 3. 其他:含:减震器、电气控制系统、排烟系统、冷却系统、配套设备管线管件阀门及设备基础、机油(129L ,18L/桶)、防冻液(61L ,10L/桶)等 4. 未尽事宜,需满足招标文件、设计方案、图纸、规范要求及深化设计	台	1				
2	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭式低压防火母线槽 2. 规格:三相五线 3. 容量(A):1250 4. 安装方式:水平敷设 5. 其他:未尽事宜,需满足招标文件、设计方案、图纸、规范要求及深化设计	m	73.5				

3	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭式低压防火母线槽 2. 规格:三相五线 3. 容量 (A):1250 4. 安装方式:垂直敷设 5. 其他:未尽事宜,需满足招标文件、设计方案、图纸、规范要求及深化设计	m	1.2				
4	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭式低压防火母线槽 2. 规格:三相五线 3. 容量 (A):1600 4. 安装方式:水平敷设 5. 其他:未尽事宜,需满足招标文件、设计方案、图纸、规范要求及深化设计	m	4.65				
5	030403006006	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭式低压防火母线槽 2. 规格:三相五线 3. 容量 (A):1600 4. 安装方式:垂直敷设 5. 其他:未尽事宜,需满足招标文件、设计方案、图纸、规范要求及深化设计	m	0.6				
6	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称:始端箱 2. 规格:1250A 3. 其他:未尽事宜,需满足招标文件、设计方案、图纸、规范要求及深化设计	台	4				
7	030403007004	始端箱、分线箱	1. 名称:始端箱 2. 规格:1600A 3. 其他:未尽事宜,需满足招标文件、设计方案、图纸、规范要求及深化设计	台	2				

8	030404004001	低压开关柜 (屏)	1. 名称:进线柜 GAA1 2. 规格:1000*1000*200 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 4. 端子板外部接线材质、规格:落地 5. 其他:未尽事宜,需满足招标文件、设计方案、图纸、规范要求及深化设计	台	1				
9	030404004002	低压开关柜 (屏)	1. 名称:馈线柜 GAA2 2. 规格:1000*1000*200 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 4. 端子板外部接线材质、规格:落地 5. 其他:未尽事宜,需满足招标文件、设计方案、图纸、规范要求及深化设计	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
合 计									