

中电建（崇信）发电有限公司

2024年5月份空调内机主板等备件询比价采购公告

中电建（崇信）发电有限责任公司拟对2024年5月份空调内机主板等备件公开询比价采购，特发布本采购公告，现征集合格资质的投标人对本采购项目进行公开报价。

1. 采购内容及主要技术参数

POWERCHINA-0301002-240132

序号	物资编码	财务编码	物资名称	规格型号	单位	数量
1	1202010217	021206990336	空调内机主板	申菱 SLV-450(16)W/DSN1-830 空调配套内机主板	块	1
2	1405010038	021099010070	无氟冷媒	R410A11.3kg/瓶	瓶	5
3	1303050032	021602010037	紫铜管	Φ12*1	个	20
4	1108010625	021502020811	偏心轴承	型号：RN206M，带偏心套 （内径16mm），与摆线针 轮减速机 BLD11-17-1.1KW 配套使 用	盘	2
5	1107030767	020605170716	电动空气控制阀	型号：DKF-40	个	2
6	1107030768	020605170717	罗茨风机出口泄 压阀	型号：百事德 BK5006，带 配套短接（DN100，PN1.6， L=230mm，材质：铸铁） 及压力表	套	1
7	1107020442	020605170121	电动空气控制阀	型号：DKF-25	个	5

8	1106020434	021502020833	干燥过滤器	型号：LFD-06，安全工作压力：3.5MPa，上海恒温控制器厂	个	2
9	1107020554	020605170718	热力膨胀阀	恒温装置水冷凝器（产品编号 2100184B）使用，带专用接头，浙江奥星制冷设备公司	套	1
10	1108050383	020602011195	UPVC 直接头	型号：DN40，PN=1.6，工业级，深灰色，耐酸碱	个	5
11	1407060285	021001060582	UPVC 弯头	型号：DN40，PN=1.6，工业级，深灰色，耐酸碱	个	5
12	1301040063	020102030094	304 不锈钢角钢	规格：50mm*50mm*5mm	米	50
13	1106020435	021502020884	清水泵联轴器弹性减震圈	型号：HZ80-160（江苏华电），25*25*14，8个/套	套	3
14	1305020003	020302010004	水处理用石英砂	粒径 2-4mm，符合 CJ/T43-2005《水处理用滤料》规范中石英砂滤料标准，厂家负责送检费用	立方米	4

2. 询价文件的获取

凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2024 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 21 日 18:00 前在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）注册、在线报名。已注册、报名的，待询价人审核通过后，投标人自行登录该网站下载电子版询价文件后即可进行报价，不接受现场报名或报价。

3. 报价要求

3.1 报价人须对标的物全部进行报价，若报价人只报标的物中的部分项，则该报价为无效报价；报价人必须严格按照询价人要求的品牌（生产厂家）报价，如询价人未指定品牌（生产厂家），报价人须注明所提供产品的品牌（生产厂家）。

3.2 本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须按照《询价单》要求写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

4. 报价截止时间

截止 2024 年 5 月 22 日 10:00 时。

5. 联系方式

询价人：中电建（崇信）发电有限公司

地 址：甘肃省平凉市崇信县铜城工业园区

联系人：张女士

联系电话：0933-5918035