

# 淮南矿业集团潘集电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组项目第六批 辅机设备采购（标包4：中低压动力电缆）

## 招标澄清公告（1）

各位潜在投标人：

现对淮南矿业集团潘集电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组项目第六批辅机设备采购（标包4：中低压动力电缆）招标项目（招标编号：GN2024-12-0183/04）做如下澄清：

问题1：“缆芯采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性聚丙烯撕裂薄膜填充或填充型条”

“填充料具有阻燃和阻水性能，且满足现行的国家标准中规定的物理要求。”

问：中压电缆填充描述上下矛盾，且阻燃和阻水无法同时满足，请问是否采用阻燃填充即可？

答：按照阻燃要求执行。

问题2：“内衬层为绕包或挤包的非吸湿性材料。”

6	内衬层		
	填充材料		
	内护套材料		
	厚度	mm	
	外径	mm	
	结构用量	kg/km	

问：低压铠装电缆内衬层描述上下矛盾，请问是否按国标允许绕包或挤包响应？

答：非铠装电缆按照国标绕包或挤包执行，铠装电缆按照招标文件内文字描述和表格要求执行。

招标人：淮南矿业集团有限责任公司物资采供中心（物资供销分公司）

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

联系人：付如涛、曹志强、蒋伟

电话：0551-65199544/13855169113、0551-65199547、0551-65199538/13940318286

应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）