

# 中色平桂桂华成 2024 年矿井涌水药剂应用项目设备 材料及安装采购

## 招标公告

### 1.招标条件

中色平桂桂华成 2024 年矿井涌水药剂应用项目设备材料及安装采购招标人为广西桂华成有限责任公司，招标项目资金来自自筹资金，出资比例 100%。该项目已具备招标条件，受招标人广西桂华成有限责任公司的委托，中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司现对该项目进行公开招标（招标编号：PGMAZBB2024-63）。

### 2.项目概况

根据桂华成采购需求计划，现需购置一批矿井涌水药剂设备材料，并要求中标人安装。

### 3.招标范围★

#### 3.1 供货范围

序号	名称	型号规格	单位	数量	品牌	备注
1	液体药剂中转槽	φ 4m×4m, PPH, 底板≥30mm, 盖板≥20mm, 罐体按 1300mm 高度从下至上分为 45/35/25。	个	2		含爬梯护栏, 储存介质为: PH 为 2, 比重为 1.4。
2	液体药剂卸车泵	Q=50m <sup>3</sup> /h、H=10m、10KW, 材质钢衬四氟。	台	2	宙斯、灵谷、卧龙	YE4 高效电机, 输送介质为: PH 为 2, 比重为 1.4。
3	液体药剂输送泵	Q=15m <sup>3</sup> /h、H=10m、7.5KW, 材质钢衬四氟。	台	2	宙斯、灵谷、卧龙	YE4 高效电机, 输送介质为: PH 为 2, 比重为 1.4。
4	直管	DN100/UPVC/PN16	米	18	环琪, 南亚, 缤达、株塑	含接头
5	直管	DN80/UPVC/PN16	米	60	环琪, 南亚, 缤达、株塑	含接头

6	直管	DN50/UPVC/PN16	米	180	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	含接头
7	直管	DN25/UPVC/PN16	米	6	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	含接头
8	等径三通	DN80/UPVC/PN16	个	4	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
9	等径三通	DN50/UPVC/PN16	个	6	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
10	等径三通	DN25/UPVC/PN16	个	5	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
11	同心异径管	DN100*DN80/UPVC/PN16	个	2	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
12	同心异径管	DN80*DN50/UPVC/PN16	个	2	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
13	异径三通	DN80*DN25/UPVC/PN16	个	5	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
14	异径三通	DN50*DN25/UPVC/PN16	个	5	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
15	90° 弯头	DN80/UPVC/PN16	个	14	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
16	90° 弯头	DN50/UPVC/PN16	个	18	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
17	四氟乙烯垫片	DN100/3mm/PN16	个	10		国标
18	四氟乙烯垫片	DN80/3mm/PN16	个	50		国标
19	四氟乙烯垫片	DN50/3mm/PN16	个	50		国标
20	四氟乙烯垫片	DN25/3mm/PN16	个	20		国标
21	法兰	DN100/UPVC/PN16	片	4		国标
22	法兰	DN80/UPVC/PN16	片	20		国标
23	法兰	DN50/UPVC/PN16	片	20		国标
24	法兰	DN25/UPVC/PN16	片	14		国标
25	全螺纹螺柱	M16*120/304	个	320		国标
26	全螺纹螺柱	M12*75/304	个	60		国标
27	六角螺母	M16	个	640		国标

28	六角螺母	M12	个	120		国标
29	平垫圈	M16	个	640		国标
30	平垫圈	M12	个	120		国标
31	球阀	DN100/UPVC/PN16	个	2	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
32	球阀	DN80/UPVC/PN16	个	10	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
33	球阀	DN50/UPVC/PN16	个	15	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
34	球阀	DN25/UPVC/PN16	个	10	环琪, 南亚, 缤 达、株塑	
35	法兰式压力表	DN25/304/PN16	个	5		国标、耐腐蚀
36	雷达液位计	RFS23	个	3		国标、耐腐蚀
37	电磁流量计	DN50, 316	个	1		国标、耐腐蚀
38	电缆	ZC-RVV-3*16+1*10mm <sup>2</sup>	米	100		国标
39	电缆	ZR-RVV-3*6+1*4mm <sup>2</sup>	米	100		国标
40	电缆	ZR-RVV-10*1.5mm <sup>2</sup>	米	100		国标
41	变频器	GD200A-015G/018P-4	台	2	英威腾、森兰、富 士	
42	变频器	GD200A-011G/015P-4	台	2	英威腾、森兰、富 士	
43	配电箱	XL-21 (1800*800*600mm), 配 4P/160A 进线开关, 6 路出线 (分别是 2 路 3p/63A、2 路 3p/32A、2 路 2p/32A)	个	1	配正泰、德力西施 耐德开关及元件	
44	配电箱	XL-21 (1800*800*600mm), 空 箱	个	1		国标
45	开口线耳	100A	个	50		国标
46	PP 阻燃波纹管	AD28.5	米	50		国标

备注:产品应符合最新国家标准及合同要求,且需为全新的无缺陷的产品,达不到本合同约定要求的,招标人有权拒收,所产生的费用由中标人承担。

### 3.3 交货期限及交货地点

交货期限：合同签订生效后 35 天内到货及安装完成。

交货地点：广西贺州市钟山县珊瑚镇-广西桂华成有限责任公司。

## 4. 投标人资格要求★

### 4.1 资格要求：

(1) 资质要求：投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织。应提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(如果三证合一或五证合一只需要提供营业执照)或其他证明材料。

(2) 业绩要求：无。

(3) 信誉要求：未被“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提供信誉承诺书。

(4) 财务要求：资金财务状况良好，具有履行合同的能力；没有处于被责令停业、投标资格被取消及财产被接管、冻结、破产状态。（投标人需提供 2023 年资产负债表、损益情况表、现金流量表等财务报表，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表，投标人应保证财务报表真实有效。）

(5) 其他要求：无。

4.2 本次招标 不 接受 联合体投标。

4.3 招标文件中加注★的条款或已注明为实质性要求的条款，投标人必须提供相应投标资料。

## 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2024 年 07 月 31 日 18 时 00 分 至 2024 年 08 月 09 日 18 时 00 分(北京时间，下同)，登录中国有色集团采购招标电子商务平台 (<http://ecp.cnmc.com.cn/>)（以下简称平台）下载电子招标文件。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 08 月 13 日 9 时 00 分，投标人应在截止时间前通过平台上传电子投标文件。

6.2 逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 7.开标时间、地点

7.1 开标时间：2024年08月13日9时00分。

7.2 开标地点：平台线上开标。

投标人不用到现场，但仍需在线参加开标过程。在开标时间前，招标人或招标机构会开启远程开标大厅，投标人须登录投标管家（登录中国有色集团采购招标电子商务平台（<http://ecp.cnmc.com.cn/>），页面右方下载中心下载投标管家）点击“在线签到”。开标时间则截止签到，招标人开启远程解密，投标人在投标管家中点击“一键解密”解密标书，系统开始唱标。

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国有色集团采购招标电子商务平台（<http://ecp.cnmc.com.cn/>）及中国招投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）上发布。

招 标 人：广西桂华成有限责任公司

联 系 人：李孝文

电 话：13978441791

招标机构：中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司

地 址：贺州市平桂区电厂南路1号 主楼B座416室

联 系 人：涂凤娇

电 话：17807847013

电子邮件：pgfdzbb2021@163.com

平台运营方客服（平台使用技术问题解答）：4000809508

---

中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司

2024年07月31日