

【更正公告】大丰区蚕种场优势特色种苗中心设施建设项目一加温机、除湿机采购及安装服务

(招标编号: ZXHDL2024002)

一、内容:

一、项目基本情况

原公告的采购项目名称: 大丰区蚕种场优势特色种苗中心设施建设项目一加温机、除湿机采购及安装服务

首次公告日期: 2024年1月5日

二、更正信息

更正事项: 采购文件

更正内容如下:

- 1、本项目原履约保证金金额为中标价的10%; 现更正为: 中标价的5%。
- 2、本项目原质保期要求为三年; 现更正为一年。
- 3、本项目原付款方式为: 本项目无预付款, 中标单位完成供货安装并经验收合格无质量问题后支付合同价款的60%, 项目验收合格满两年后付至最终结算价的97%, 余款待项目验收合格满三年后结清(无息), 按以上付款进度, 无任何利息补偿;
现更正为: 本项目无预付款, 中标单位完成供货安装并经验收合格无质量问题后支付结算价款的90%, 余款待质保期满后结清(无息), 按以上付款进度, 无任何利息补偿; 中标单位付款前提供正规的增值税普通发票。
- 4、设备技术参数更正内容详见附件。
- 5、本项目提交投标文件截止时间、开标时间更正为2024年2月7日9时00分。

更正日期: 2024年1月24日

三、其他补充事宜

无

四、自动控温加温机设备技术参数更正如下:

1、电压: 380V, 三相四线, 配漏电保护器

★2、电热功率: 5.4KW

★3、排风量: 70m³/h



4、散热形式：三面出风（正面，背面和上面三面出风）

4、红外线发热管，三档功率可调，可自动调节温度。旋钮式温控仪，温控精度 $\leq \pm 1.5^{\circ}\text{C}$

5、包含电源电缆，电缆长度 $\geq 8\text{m}$ ，配套插头和防水专用插座等辅助材料采购及安装

延期开标：2024-02-07 09:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为盐城市大丰区农业农村局。

三、联系方式

招标人：盐城市大丰区蚕种场

地址：盐城市大丰区草庙镇川东办事处北首

联系人：王祥

电话：13815565066

电子邮件：/

招标代理机构：江苏中线行项目管理有限公司

地址：大丰区东方1号创意小镇9-1号楼409室

联系人：顾萍萍

电话：0515-66882258 选9分机821

电子邮件：2211810986@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：顾萍萍（签名）

招标人或其招标代理机构：江苏中线行项目管理有限公司（盖章）

