

# 江苏金羚纤维素纤维有限公司

## 关于酸站 3#冷却塔采购及安装的招标书

一、招标单位：江苏金羚纤维素纤维有限公司

二、招标内容：关于酸站 3#冷却塔采购及安装、标准、技术要求（见下表）

招标材料	规格/型号	单位	数量	备注
凉水塔	1000m <sup>3</sup> /h,玻璃钢材质支撑钢架采用热镀锌防腐型,详见技术说明要求	套	1	冷却水量 1000m <sup>3</sup> /h, 结构形式: 逆流式多风筒冷却塔, 含支架等, 含现场安装

（一）目前现场冷却塔情况：

填料式，进水循环流量 Q=1000m<sup>3</sup>/h，配套风机 GNZF-1000 (45KW)；

（二）本次技术要求说明如下：

- 1、凉水塔更新 1 台, 提供现场安装及调试；
- 2、考虑到现场节能优化和检修便利性，建议采用单台多风筒塔（4 台风机型式），电机室外防护等级；
- 3、考虑环境腐蚀性较大，钢架采用热镀锌防腐型和厚度加强型；
- 4、参数：处理水介质：结晶循环水、PH：6-9；  
进、出塔水温：≤44℃ / ≤32 ℃  
干、湿球温度：31.5℃ / 27 ℃
- 5、满足现场池体安装空间要求，池体尺寸：长 8500mm\*宽 8500mm，具体尺寸高度等要现场丈量，要与其它凉水塔相配。

三、投标单位投标书规范要求

南京化纤股份有限公司

Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.

邮箱：[info@viscosefibre.com](mailto:info@viscosefibre.com)

地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼

电话：025-57518728 传真：025-57518852

网址：[www.viscosefibre.com](http://www.viscosefibre.com)

(一) 招标文件递交

为最大限度地规避舞弊风险，我公司仅接收密封完好的投标书，不接收采用电子邮件方式的非密封件标书和密封破损的标书（密封件封面必须在显著位置处注明“凉水塔投标书”）；

(二) 标书内请附上贵司相关的资质证书或业绩证明、营业执照（三证合一）等复印件（加盖公章）、法人授权委托书原件、投标联系人方式及电话等；

(三) 报价及结算方式

1、投标请注明是否含税价，税率、发票类别以及交货期；

2、结算方式：合同签订后预付 30%，货到验收合格后，凭票安排付款至合同总额的 90%，余 10%质保，质保期限请各投标人注明（并作为评标标准之一），货款可接受电子承兑汇票。

(四) 本项目不接受联合体投标；

(五) 无论投标的过程和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用；未中标不予通知。

四、投标截止时间：2024 年 3 月 10 日；

五、现场答疑时间及答疑联系人：自 2024 年 3 月 4 日起，江苏金羚纤维素纤维有限公司酸站，联系人：刘轩 13584772105。

六、接收投标的部门：

南京化纤股份有限公司 采购部

联系人：岳平

联系电话：18051988529

联系地址：南京市建邺区江心洲亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋 315 室

南京化纤股份有限公司

Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.

邮箱：[info@viscosefibre.com](mailto:info@viscosefibre.com)

地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼

电话：025-57518728 传真：025-57518852

网址：[www.viscosefibre.com](http://www.viscosefibre.com)

王昊