

港利上城小区居配工程高压柜采购更正公告

(招标编号: GLSCCG20231201)

一、内容:

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围: 港利上城小区居配工程高压柜采购的生产、供货、运输、卸货、调试配合、技术培训及售后服务等相关服务。

序号 材料/设备名称 单位 数量 技术参数 备注

- 1 10kV 开关柜 (中置柜) 台 6 KYN28-12, 1250A, 25kA/4s 进线柜
- 2 10kV 开关柜 (中置柜) 台 6 KYN28-12, (10/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3)kV 母线设备柜
- 3 10kV 开关柜 (中置柜) 台 24 KYN28-12, 1250A, 25kA/4s 出线柜
- 4 10kV 开关柜 (中置柜) 台 3 KYN28-12, 1250A, 25kA/4s 分断柜
- 5 10kV 开关柜 (中置柜) 台 3 KYN28-12, 1250A, 25kA/4s 隔离柜
- 6 10kV 开关柜 (中置柜) 台 12 KYN28-12, 负荷开关加熔断器, 630A, 20kA/4s 主变出线柜
- 7 10kVPT 柜 台 14 环网柜, AC10kV, 630A, 电压互感器柜, 空气, 无型号 PT 柜
- 8 10kV 进线柜 台 14 环网柜, AC10kV, 630A, 负荷开关柜, 空气, 无型号。SF6 灭弧, 带避雷器 进线柜
- 9 10kV 联络开关柜 台 14 环网柜, AC10kV, 630A, 负荷开关柜, 空气, 无型号。SF6 灭弧, 不带避雷器 联络柜
- 10 10kV 馈线柜 台 28 环网柜, AC10kV, 630A, 负荷开关熔断器组合柜, 空气, 无型号 主变出线柜
- 11 DTU 柜 台 10 DC110V CT:1A PT:100V (预留二次线槽)
- 12 直流电源柜 (箱) 台 3 直流电源柜 AC220V, DC 110V, 40Ah (预留二次线槽) 含蓄电池组 40Ah
- 13 直流电源柜 (箱) 台 7 直流电源柜 AC220V, DC 110V, 24Ah (预留二次线槽) 含蓄电池组 24Ah
- 14 SF6 气体监测报警仪 台 7 壁挂 用于配电室

2.2 交货地点: 招标人指定地点

2.3 交货期：30 日历天

2.4 质量要求：合格。按江苏省电力公司要求，符合《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11-2016 和苏电运检〔2016〕501 号文规定，二者冲突的以标准高的为准。

2.5 标段划分：1 个标段

2.6 合同估算额：510 万元

2.7 推荐品牌：

推荐品牌或厂家一览表

序号 材料名称 品牌（或厂家）

1 10kV 开关柜（中置柜） 连云港市苏明电器制造有限公司、七星电气股份有限公司、江苏华辰变压器股份有限公司、江苏昊能电气有限公司、南通华为电力设备有限公司

2 高压开关 常熟开关、上海人民（上联）、上海良信、南京伊凯伦、上海罗格朗、新机电器

3 微机保护及仪器仪表 珠海瑞捷、上海安科瑞、指明集团、深圳中电、南京宏源

主要材料品牌的选择与认定：投标人在投标时应明确所选的品牌产品。投标人所投产品品牌可在招标文件列明的品牌范围内选择一种，投标人也可选择与招标文件列明的品牌为同一档次或不低于招标文件列明的品牌档次的产品。投标人拟选择推荐的品牌以外的产品，应满足招标文件中提出技术标准和质量要求。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为江苏港利置业有限公司。

三、联系方式

招 标 人：江苏港利置业有限公司

地 址：江苏省连云港市灌云县

联 系 人：于总

电 话：15061331311

电子邮件：/

招标代理机构：东信工程项目管理有限公司

地 址：连云港市海州区朝阳东路东盛阳光大厦 B 座 2107 会议室

联 系 人：王工

电 话：14761327687

电子邮件：971359695@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）