

光大城乡再生能源（社旗）有限公司生活垃圾 CEMS 设备 维护检修 询价公告

光大城乡再生能源（社旗）有限公司因建设/经营需要，现对光大城乡再生能源（社旗）有限公司生活垃圾 CEMS 设备维护检修进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：LSHB-GX-2023-5403

二、采购项目名称：光大城乡再生能源（社旗）有限公司生活垃圾 CEMS 设备维护检修

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

设备名称	检修项目	检修要求	单位	数量
CEMS 系统	样气处理单元	1、分析仪水基校准，更换易损件，出具检测报告。	套	1
	粉尘仪单元	2、粉尘仪检查，仪表解体清理，对光调试校准	台	1
	温压流仪表单元	3、温压流元件检查校准，卫生清理	台	3
	信号处理单元		套	1
缺陷处理	#2 机组 TSI 转速 3 模块故障	更换模块，消除缺陷（本特利 3701，BENTLY 323174-01）	套	1
	#2 机高调门波动大	DDV 阀检查清洗，配合检查处理至正常	套	1

	供热蒸汽流量计不准	流量计检查校验并出具报告	台	1
	炉膛温度(850℃)故障	温度元件检查清理,故障元件更换	支	1
	#2 机组除氧器补水调阀内漏	更换阀门(含备件),电动头回装调试	台	1
仪表拆装	仪表配合拆装、拆接线	配合拆装仪表,恢复后调试正常	套	1

- 1、所有检修项目应在检修工期内完成,并预留试运时间。
- 2、要随主机检修进度及其他专业检修进度合理安排工作顺序,避免影响整体检修进度。
- 3、需出检定报告的仪表要考虑送检时效。
- 4、配合其他专业工作的仪表拆装、拆接线及配合设备试运等工作包含在总费用中,不再单独列为检修项目。
- 5、检查和校准过程中发现的故障配件及仪表,经专业工程师认定后更换新元件,并重新校准,出具设备异常报告,完成三级签字后存档。更换的新元件应与原设备型号一致,费用包含在总费用中。

五、询价文件的获取:

响应人收到本公告后,请登录光大环境招标采购电子交易平台(<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>),下载光大环境投标管家报名参与本次询价,并下载电子版询价文件。

六、资质要求:

- 1、应是在中国境内/外注册的企业,具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力,未被“信用中国”网站列为失信惩戒,未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间:2023年10月14日12时00分,逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式:在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大城乡再生能源（社旗）有限公司

地 址：河南省南阳市社旗县产业集聚区

联 系 人：刘程

电 话：18625693934

电子邮箱：liu.c@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2023年10月11日