

530厂房动力增容-澄清公告

(招标编号: TC230207M)

一、更正内容:

关于“中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 530厂房动力增容”项目(招标编号: TC230207M), 招标文件中部分内容, 做如下澄清:

二、其他公告内容

1、招标范围: 1、设计图纸全部内容; 2、厂房东侧变电所: 现状二台800kVA变压器调整为二台1250kVA变压器; 3、C轴北侧增加800A分支母线; 4、C轴处原800A母线调整为2000A; 5、原2PM-2分支母线调整为630A; 6、厂房西侧变电所: 现状一台1000kVA变压器调整为一台1250kVA变压器; 7、原1PM-2分支母线400A调整为630A。详见设计图纸及工程量清单。

澄清: 招标范围: 1、设计图纸全部内容; 2、厂房东侧变电所: 现状二台800kVA变压器调整为二台1600kVA变压器; 3、C轴北侧增加分支母线; 4、C轴处原母线调整; 5、原2PM-2分支母线调整; 6、厂房西侧变电所: 原变压器调整; 7、原1PM-2分支母线调整。详见设计图纸及工程量清单。

2、特殊技术标准和要求:

澄清: 增加3、变压器需满足二级能效或以上的要求。

以上内容, 特此澄清, 其他内容不变!

三、监督部门

本招标项目的监督部门为中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司。

四、联系方式

招标人: 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司

地址: 沈阳市大东区东塔街6号

联系人: 张伟

电话: 024-24384789

电子邮件: /

招标代理机构: 中招国际招标有限公司

地址: 北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦

联系人: 麻浩楠(二部一处)

电话: 024-25138000转1011

电子邮件: mahaonan915@cntcitc.com.cn

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)