

石棚名居一期消防维修改造工程-答疑澄清说明  
(招标编号: CHZB-20240816)

一、内容:

石棚名居一期消防维修改造工程-答疑澄清说明

一: 消防泵房维修: 第一清单项、第二清单项, 项目名称与项目特征描述不符: 请按照项目特征要求。

二: 消防控制室维修: 第三清单项, 消防控制室其他配套没有明细内容: 主要含电器火灾监控主机一套, 消防电源主机一套。

三: 室外消防: 第一清单项、第二清单项, 热镀锌钢管更换, 没有说明管道连接方式: 请投标单位根据现场以及自身经验自行考虑。

四: 25#楼消防维修: 措施项目中没有脚手架清单项: 请综合考虑在清单单价中, 不得单列。

五: 火灾报警控制系统是否可以选别的品牌: 请按照项目特征要求。

六: 25#楼消防维修: 清单十五项, 配线: ZR-BV-4\*2.5 840m (是4根线共840m还是一根2.5的线840m): 单根: ZR-BV-2.5, 840米。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为。

三、联系方式

招 标 人: 江苏君怡物业管理有限公司  
地 址: 连云港市海州区解放中路18号兴业大厦3楼  
联 系 人: 于经理  
电 话: 15805135198  
电 子 邮 件: /

招 标 代 理 机 构: 江苏诚恒建设工程咨询有限公司  
地 址: 连云港市海州区解放东路282号1号楼11层 1101室  
联 系 人: 孙随洋  
电 话: 18262769824  
电 子 邮 件: 1971362396@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 周刚 (签名)  
招标人或其招标代理机构: \_\_\_\_\_ (盖章)