

## 中铁十二局集团有限公司

深江铁路SJSJG-3标、南沙区内涝防治工程、融通农发牧原、西成铁路XCTJ8标、宜兴铁路ZQ-1标、渝万铁路站前9标、星邦悦上台桩基、山东平原经济开发BC区、太原战略性基础材料产业园、宁津县东部新区安置C区EPC、雁塔西等驾坡EPC、太原市大众棚户区改造、上海新发展H4-15项目

### 自购物资集中采购招标

#### 答疑补遗 1

招标编号：CR12G-2023-WZJC-WZ61

各投标人现对招标文件答疑如下：

#### 一、深江铁路SJSJG-3标项目SJTL-DGGP-01、SJTL-DGGP-02包件：

1、管片包件SJTL-DGGP-01及管片包件SJTL-DGGP-02中1.5m管片、2m管片、预制箱涵的钢筋配筋图见附件。

2、投标人提出的关于“投标人须知中投标人须知前附表第7条履约担保形式采用银行电汇。建议：是否可以调整为过程中每批货物5%作为履约保证金，完供后支付。

答：不同意此调整方式，但招标人充分考虑到本次招标标的物总价的5%履约保证金金额较大，为缓解投标人的资金压力，可以将履约保证金的收取金额调整为100万元人民币。

3、投标人提出的关于“招标文件中要求扣除5%作为质保金的疑问”

答：为了确保建筑工程质量，避免因质量问题保修费用无着落，我方必须收取供货人所供货款总额的5%作为质量保证金。

4、投标人提出的关于“投标人须知中投标人须知前附表第8条其他：合同价中提出包含试验费，合同价不应包含试验费的疑问”

答：招标文件中物资需求一览表备注内容明确甲供材料试验检测费由甲方承担，合同价中包含的试验费指除甲供材料检测费以外的其他所有检测费由乙方承担。

5、投标人提出的关于“招标文件中供应结算周期为：跟甲方对上验工计价（每季度计价）同步，为每季度末25日-30日；付款周期为：买方在双方对账结算并收到正规有效的增值税专用发票，90天内向卖方支付该批物资货款的75%。且招标文件要求最低存储500环、500节的疑问与建议”。

答：1.现将结算周期更改为上月21日至当月20日，当月确认脱模数量，在次月办理结算（信息价公布滞后原因）手续。2.付款周期更改为当月确认脱模数量，在次月办理结算手续后，扣除该批物资价值5%的质量保证金，30天内向卖方支付该批物资70%的价款，90天内向卖方支付至该批物资价款的95%，剩余5%质保金在隧道验收合格后6个月内无息支付。3.现将盾构管片存储要求数量由不低于500环更改为250环合格产品，箱涵存储要求数量由不低于500环更改为250环合格产品。

6、投标人提出关于“第五章，物资需求一览表中螺纹钢、圆钢为定尺钢筋（钢筋长度12米，按理设计用量加1.5% 损耗、盘圆过磅0损耗提供给卖方包干使用，超出部分由买方按照采购价格5倍有偿向卖方提供（钢筋含量以正式管片配筋图纸为准）的疑问”。

答：螺纹钢、圆钢为定尺钢筋按理设计用量加1.5%损耗供应；盘圆过磅0损耗提供，不做调整。

7、投标人提出关于“负环管片及特殊正环管片所需的预埋钢板（钢板厚度为20mm,预计预埋成品量为38吨，实际预埋所需成品钢板量超出此量的部分由甲方提供）的疑问”。

答：不做调整改变。

8、投标人提出关于“第六章技术规格书中“由于管片拼装需要，每块管片中央均设有吊装孔，吊装孔兼二次补强注浆的注浆孔的疑问”。

答：管片设计图纸中管片中间孔只设预埋注浆管，不兼做吊装孔。

9、投标人提出关于“模具精度检测采用激光自动跟踪测量的方式的疑问”。

答：为确保管片生产精度，模具精度检测要求采用先进的激光自动跟踪测量方式。

10、投标人提出关于“管片首次生产应进行水平拼装检验，验证合格后方可批量生产；正常生产期间，每生产200环后应进行水平拼装检验1次的疑问”。

答：依照铁标执行。

11、投标人提出关于“检漏标准中：每生产50环管片应抽查1块做检漏测试；试验标准为:在0.8MPa水压力维持3小时，渗水深度不大于50m。连续3次检漏测试均合格，则改为每生产100环抽查1块，再连续3次合格，按最终检测频率200环1块进行检测。如出现1次不达标，则恢复50环抽查1块的最初检测频率,如此频率下出现不达标，则双倍复检，如再不达标，必须逐块检测的疑问”。

答：按照《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T 50299-2018）标准执行。

## 二、太原市大众棚户区改造项目TYPG-RFM-01包件：

1、人防门包件图纸见附件。

2、付款条件不能更改。

2023年12月11日

## 确认回函

我方已于2023年12月11日收到中铁十二局集团有限公司深江铁路SJSG-3标、南沙区内涝防治工程、融通农发牧原、西成铁路XCTJ8标、宜兴铁路ZQ-1标、渝万铁路站前9标、星邦悦上台桩基、山东平原经济开发BC区、太原战略性新兴产业基础材料产业园、宁津县东部新区安置C区EPC、雁塔西等驾坡EPC、太原市大众棚户区改造、上海新发展H4-15项目自购物资集中采购招标答疑补遗（招标编号CR12G-2023-WZJC-WZ61）答疑、补遗文件1。特此确认！注：请将本函盖公章后扫描件发送至集采电子邮箱zt12jwjczx@163.com。