

询比价函

各潜在报价单位：

因[POWERCHINA-0107005-240080]中国电建水电七局五分局台山电缆桥架采购项目需要，我公司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年04月29日10时30分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0107005-240080

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	热镀锌电缆沟架	GJ-5-400	套	1952	主架：L40*40*4, L=1000mm; 层架：L40*40*4, L=400mm;
2	热镀锌电缆沟架	GJ-4-300	套	1900	主架：L40*40*4, L=800mm; 层架：L40*40*4, L=300mm;
3	热镀锌电缆沟架	GJ-4-250	套	1965	主架：L40*40*4, L=800mm; 层架：L40*40*4, L=250mm;
4	热镀锌电缆沟架	GJ-3-300	套	550	主架：L40*40*4, L=600mm; 层架：L40*40*4, L=300mm;
5	热镀锌电缆沟架	GJ-5-300	套	320	主架：L50*50*5, L=850mm; 层架：L40*40*4, L=300mm;
6	热镀锌电缆沟架	GJ-5-400	套	85	主架：L50*50*5, L=850mm; 层架：L40*40*4, L=400mm;
7	托盘式直通电缆桥架（镀锌）	XQJ-P-01-15-4	米	2450	宽度400，高度150，单个长2m，重量51.52KG/个；带护罩、连接件及螺栓
8	托盘式弯通电缆桥架（镀锌）	XQJ-P-02-15-4	个	68	宽度400，高度150，重量29.62KG/个；带护罩、连接件及螺栓
9	托盘式三通电缆桥架（镀锌）	XQJ-P-03-15-4	个	4	宽度400，高度150，重量41.75KG/个；带护罩、连接件及螺栓
10	托臂（镀锌）	XQJ-TB-01A-40	个	915	重量7.5KG/个，配套桥架供货、带螺栓
11	托臂（镀锌）	XQJ-TB-04-40	个	165	重量4.64KG/个，配套桥架供货、带螺栓
12	托臂（镀锌）	XQJ-TB-01A-20	个	231	重量5.35KG/个，配套桥架供货、带螺栓
13	托臂（镀锌）	XQJ-TB-04-20	个	11	重量3.7KG/个，配套桥架供货、带螺栓
14	工字钢立柱（镀锌）	XQJ-H-01A-5(I)	个	253	重量5.6KG/个，配套托臂，L=800mm

15	工字钢立柱 (镀锌)	XQJ-H-01A-8(I)	个	325	重量 9.96KG/个, 配套托臂, L=500mm
16	膨胀螺栓 (镀锌)	M12*150	套	2500	螺栓、压板配套供货
17	膨胀螺栓 (镀锌)	M12*80	套	1600	螺栓、压板配套供货

备注：本次采购数量仅为预估量，实际采购数量以现场需求为准，由于现场需求变化造成实际采购量减少，买方不进行任何补偿。

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：接到发货通知后五天内发货到交货地点。

3、交货地点：广东省江门市台山市赤溪镇水电七局施工现场。

4、质量标准或要求：

4.1 产品设计、制造、检验等过程中，所有材料、设备制造工艺、质量控制和产品检验验收均应遵守国家规定的规定。

4.2 卖方保证货物在发货前应经过严格测试，以保证货物是全新的。

4.3 电缆沟架角钢边宽度允许偏差 $\pm 0.8\text{mm}$ ，边厚度允许偏差 $\pm 0.4\text{mm}$ 。

4.4 **镀锌层厚度不小于 $65\ \mu\text{m}$ 。**

4.5 电缆桥架弯通的内侧边缘的圆半径不得小于 300mm 。

4.6 沟架角钢执行国标 GB/T 706—2016 的有关要求。

4.7 电缆桥架的额定均布荷载不小于 1.5kN/m 。

4.8 锌层附着力、均匀性及外观应满足 QB/T1453 的有关要求。

4.9 本技术条款中未规定的任何细节，或在条款的细节说明中没有明显的规定时，都应认为指的是应采用令人满意的习惯作法。

5、质保期：交货验收合格后 12 个月。

6、响应人的资质要求：

6.1 营业范围要求：必须是在中国境内注册的企业法人。

6.2 财务能力要求：报价人要具有良好的财务资金状况。

6.3 履约信用要求：报价人必须具有良好的社会信誉，近两年不曾在合同中严重违约或被逐。

6.4 响应人须注册成为《中国电建设备物资集中采购电子平台》合格供应商，

同时在递交报价文件前须在集采平台向中国水利水电第七工程局有限公司申报合格供应商资格（无审查费用），成为合格供应商后方可进行报价。因竞标响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成报价文件无法递交和开标的，由响应人承担其全部后果。

7、报价要求：不接受联合报价，所有报价人应提供法人授权委托书、经报价人签字盖章的报价单、产品质量保证书，明确单价、复价、税率，供货周期。

8、成交确定原则：质量和服务相等且税前报价最优，供货周期内价格不调整；若报价相等，优先选择报价时间较早单位为首选成交人。

9、到货验收：按照质量标准，以现场收到合格货物数量为准；发货随车提供发货清单，出厂合格证。

10、支付要求：

（1）卖方提供国家现行版本正规发票经买方审核无误后，买方通过银行转账的方式向卖方支付货款。卖方不得借用第三方的发票，也不得将款项委托支付给第三方。

（2）支付方式：买方收到货物并与卖方对账无误后，卖方开具增值税专用发票，买方挂账后3个月内结清当期合同总价的95%，剩余合同总价的5%为质保金，质保期12个月，质保期到期后无息支付。卖方每次收款后7日内向买方提供盖章的收款收据。

11、本次报价为总价报价项目，若有算术计算错误，以投标人所报各项单价与询价数量的复价（四舍五入保留2位小数）累计金额为评审总价。

三、报价表

详见附件1：报价函格式

四、联系方式

招 标 人： 水电七局五分局台山项目部

地 址： 广东省江门市台山市赤溪镇水电七局项目部

邮 编： 529299

联 系 人： 田东海

电 话： 15822240116

电子邮箱： 1961727890@qq.com

中国水利水电第七工程局有限公司五分局

(电子签章)

2024年04月25日