

云南电网有限责任公司 2023 年基建主网物资第 2 批货物类框架

采购（公开招标）（招标编号：CG0500022001575335）

招标文件修改公告（编号：001）

各投标单位：

现对云南电网有限责任公司 2023 年基建主网物资第 2 批货物类框架采购（公开招标）（招标编号：CG0500022001575335）招标文件进行修改（编号：001），修改内容如下：

标 06：铜覆钢接地棒组件、聚乙烯涂塑扩口钢管评审打分条款修改如下：

(二)、技术评审 (100) 分				
序号	评分因素	详细评审项	详细评审分项要素	分值
1	主要技术参数	主要技术参数	<p>基础项</p> <p>投标文件按要求填写主要关键技术参数差异表（另附），关键技术参数满足技术规范书条款要求得 30 分。</p> <p>加分项</p> <p>1、铜覆钢接地棒组件铜层厚度及均匀性任意一项指标优于要求值加 2 分，最多加 4 分。</p> <p>2、铜覆钢接地棒组件垂直接地体抗拉强度优于要求值加 2 分，最多加 2 分。</p> <p>3、铜覆钢接地棒组件电阻率及相对导电率任意一项指标优于要求值加 2 分，最多加 4 分。</p> <p>4、铜覆钢接地棒组件电气与腐蚀性能任意一项指标优于要求值加 2 分，最多加 4 分。</p> <p>5、涂塑钢管电气绝缘强度及防腐蚀性能任意一项指标优于要求值加 2 分，最多加 4 分。</p> <p>6、涂塑钢管耐候性能、防火性能任意一项指标优于要求值加 1 分，最多加 2 分。</p>	50.0

本项目澄清汇总回复如下：

序号	问题内容	类型	关联的范围	范围内容	回复内容
1	问两个问题，第一问：标 07 里面的限价在哪里看，招标文件说在《采购范围》里面可以看到，但是采购范围里面没有限价可以看，价格一览表里面也没有。第二问：价格一览表中的权重、配置类型代表什么意思	商务	标的	标 07： 10kV 电缆 热熔中间 头	1、标 07 无最高限价，请仔细阅读招标文件上的内容；2、价格一览表中的权重、配置类型属于评标专家打分时候计算评标价格使用的计算依据，投标方只需知晓即可，无需使用。
2	尊敬的招标人，我方在阅读招标文件时，文件中未说明需要监测报告，但技术规范书中交付时需要检测报告，请问投标文件中是否必须附有检测报告。	通用技术	标的	标 05：主变 中性点直 流电流监 测系统	请按技术规范书要求提供检测报告。
3	（1）投标人能否代理名义投标？ （2）如果可以以代理名义投标，以下资质方面的问题请确认一下： a. 需要提供双方的环境管理体系、职业健康安全管理体系，还是任意一方都可以？ b. 资信证明是提供投标人的，还是被代理方的，或者任意一方都可以？ c. 财务审计报告提供任意一方就可以，还是双方都必须提供？	商务	标的	标 07： 10kV 电缆 热熔中间 头	1、请参看招标文件“三、投标人资格要求部分：投标人如是代理商，需提供制造商授权参加本次招标项目的证明文件。”2、本项目不限制代理商投标，若是代理商投标，则需要提供代理商的相关资质材料证明。

4	<p>(1) 投标人能否代理名义投标?</p> <p>(2) 如果可以以代理名义投标, 以下资质方面的问题请确认一下:</p> <p>a. 需要提供双方的环境管理体系、职业健康安全管理体系, 还是任意一方都可以?</p> <p>b. 资信证明是提供投标人的, 还是被代理方的, 或者任意一方都可以?</p> <p>c. 财务审计报告提供任意一方就可以, 还是双方都必须提供?</p>	商务	标的	<p>标 02:</p> <p>10kV~500kV 支柱绝缘子(含穿墙套管)</p>	<p>1、请参看招标文件“三、投标人资格要求部分: 投标人如是代理商, 需提供制造商授权参加本次招标项目的证明文件。”2、本项目不限制代理商投标, 若是代理商投标, 则需要提供代理商的相关资质材料证明。</p>
5	是否提供样品?(技术规范里要求提供样品, 招标文件不要提供)	通用技术	标的	标 01: 电缆管道封堵装置	无需提供样品。
6	招标文件中: 技术投标文件格式中“一、主要关键技术参数差异表; 技术参数差异表(公开招标 06: 铜覆钢接地棒组件、聚乙烯涂塑扩口钢管)”中: 电缆导体长期允许工作温度、电缆短路时导体最高温度、20℃时导体最大电阻、导体的最大直、最少单线数量、绝缘标称厚度等主要技术参数均未在《铜覆钢接地棒技术规范书》及《涂塑扩口钢管招标技术规范书》中体现, 且与技术规范书中关键技术参数不一致,	专用技术	标的	标 06: 铜覆钢接地棒组件、聚乙烯涂塑扩口钢管	<p>关键技术参数差异表的要求调整为: 1、铜覆钢接地棒组件铜层厚度及均匀性任意一项指标优于要求值加 2 分, 最多加 4 分。2、铜覆钢接地棒组件垂直接地体抗拉强度优于要求值加 2 分, 最多加 2 分。3、铜覆钢接地棒组件电阻率及相对导电率任意一项指标优于要求值加 2 分, 最多加 4 分。4、铜覆钢接地棒组件电气与腐蚀性能任意一项指标优于要求值加 2 分, 最多加 4 分。5、涂塑钢管电气绝缘强度及防腐性能任意一项指标优于要求值加 2 分, 最多加 4 分。6、涂塑钢管耐候性能、防火性能任意一项指标优于要求值加 1 分, 最</p>

	请招标人予以明确 技术参数差异表中 主要技术参数。				多加 2 分。评审打分条款 与之相应改变。
--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------

请已购买招标文件的单位尽快重新下载最新 EGPX 文件，重新按照要求制作投标文件，并完成系统确认工作。

各潜在投标人认为本次修改公告影响投标文件制作，不能按期投标的，请于 2023 年 05 月 04 日 12:00 前拨打双百热线“4008100100”以正式函件进行反馈，如我公司在 2023 年 05 月 04 日 12:00 前未收到书面回复将视为本次公告不影响投标文件制作。

项目负责人（签名）：杜若兰

云南电网物资有限公司【盖章位置】

2023-04-27