

范本使用说明

1、根据国家相关法律法规和股份公司设备物资集中采购管理规定，参照国家《标准材料采购招标文件》（2017版）制定本示范文本，适用于股份公司及各子企业材料类货物的采购。

2、采购文件的编制应以示范文本为基础，采购人可根据招标项目具体特点和实际需要具体化。示范文本中以空格标示的由采购人填写的内容，填写语言应规范、准确。

3、本示范文本的内容仅供采购人参考，可自行修改、完善。

4、示范文本会根据法规变化、行业发展以及新的要求适时进行完善和修订，各企业、单位或个人对示范文本有修改意见和建议的，可向股份公司采购中心反馈。最新的示范文本将及时在设备物资集中采购平台中更新并供各使用单位下载使用。

5、各企业、单位可在股份公司示范文本的基础上，结合内在管理要求，编制符合自身业务管理的示范文本，提升所属各单位采购管理的标准化和规范化能力。

询比价函

各报价单位：

因 三峡东山项目电力设施产品辅件采购 需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 8 月 22 日（星期四）上午 9:30 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	产品名称	规格	单套重量/kg	数量/套	总重/吨
1	电力设施产品辅件	4X2X26	4507.17	195	878.9

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024 年 8 月 30 日

3、交货地点：福建省东山县海科园海顺路项目指定地点

4、质保期：6 个月

5、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

6、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份。

7、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

8、结算方式：按图纸理论重量结算，数量以实际到货验收为准。

9、付款条件：付 6 个月银行承兑，95%批次到货款，5%质保金（6 个月）。

10、技术标准：

1、产品采用热浸镀锌防腐时，镀锌量平均最小厚度不应低于 100 μ m。采用热浸镀锌防腐的支架防腐要求满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912、《光

伏发电站支架技术要求》NB/T 10642、《工业建筑防腐蚀设计标准》GB50046 等相关规范的要求；

2、产品采用海工重防腐涂层防腐时，涂层配套方案参考《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS 153）、《海上风电场工程防腐蚀设计规范》（NB/T10626）中的防腐分区定义进行设计，同时考虑新型纳米涂料等新防腐涂料技术的运用。涂层厚度为 $600\ \mu\text{m}\sim 800\ \mu\text{m}$ 耐磨环氧玻璃片漆+聚氨酯面漆的重防腐涂层，涂层体系性能需满足上述规范对于耐盐水、耐盐雾、耐湿热、耐老化、附着力等相关指标的要求。

2、投标人需确保在 C5-M 海洋腐蚀环境下，本次产品满足 25 年防腐要求。

3、产品设计使用年限为 25 年，安全等级为三级

4、产品应能满足抵抗台风要求及风、浪、流、潮汐等荷载的共同作用；其防腐做法不应低于 QCTG 383—2021《并网光伏发电系统支架与跟踪系统选型技术规范》大气腐蚀性环境分类的 C5-M 类别的防腐做法，且防腐性能应能满足 25 年防腐要求。

二、报价表

序号	产品名称	规格	单套重量 /kg	数量/套	总重/吨	单价(元/吨)	总价(元)	到货时间
1	电力设施产品辅件	4X2X26	4507.17	195	878.9			

四、联系方式

招 标 人：刘茉莉

地 址：湖北省武汉市新洲区阳逻街道余岗村阳福大道 37 号

邮 编：433000

电 话：13886040111

电子邮箱：51259254@qq.com

2024 年 8 月 21 日