

公寓楼消防设施更换采购项目更正公告
(招标编号: HXZC-2024551084)

一、内容:

原采购公告的项目编号: HXZC-2024551084

原采购公告的项目名称: 公寓楼消防设施更换采购项目

首次公告日期: 2024年07月12日

更正事项: 采购公告、采购文件

更正内容:

1、原采购公告:

投标开始时间: 2024年08月02日09时10分。

投标截止时间及开标时间: 2024年08月02日09时30分。

现更正为:

投标开始时间: 2024年08月12日14时10分。

投标截止时间及开标时间: 2024年08月12日14时30分。

2、原采购文件第五章采购项目需求中--三、采购设备清单及技术要求:

序号 名称 数量 单位 技术要求

(一) 报警系统

序号2--CRT图形显示装置--1--台:

1、工作电压: DC16.8V~DC27.6V。

2、外壳防护等级: IP20。

3、执行标准: GB 17429-2011。

序号3--火灾显示盘--48--台:

1、工作电压: DC16.8V~DC27.6V。

2、外形(带底座)。

3、外壳防护等级: IP20。

4、执行标准: GB 17429-2011。

序号9--吸顶式扬声器--350--个:

1、应急广播、话筒、MP3、外线四种播音模式。

2、话筒播音具备背景和应急两种播音方式。

3、手动、自动两种工作方式。

4、分区、通播两种启闭方式。

5、2U 柜式安装、配置灵活。

6、可以级联 15 台功放。

序号10--消防电话分机--30--部:

- 1、电源：DC24V±10%，总机最大工作电流约 0.5A。
- 2、总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）最大不超过 70 欧姆。
- 3、总线容量：最多99个编码地址(由编码开关按二进制方式设置)。
- 4、总线长度：最大 1500 米。
- 5、外形（含底壳）。

现更正为：

序号 名称 数量 单位 技术要求

（一）报警系统

序号2--CRT图形显示装置--1--台：

- 1、工作电压：AC220V 50Hz 0.5A。
- 2、使用环境温度：0℃~+40℃。
- 3、相对湿度：≤95%，不凝露。
- 4、执行标准：GB 16806-2006。

序号3--火灾显示盘--48--台：

- 1、工作电压：DC16.8V~DC27.6V。
- 2、显示方式：数字信息。
- 3、外壳防护等级：IP20。
- 4、通讯方式：消防二总线，无极性。
- 5、执行标准：GB 17429-2011。

序号9--吸顶式扬声器--350--个：

- 1、工作电压：120V。
- 2、额定功率：3W。
- 3、额定频率：150-8000Hz。
- 4、特性灵敏度：90dB正负3dB。
- 5、使用环境：-10~55℃，相对湿度≤95%，不凝露。

序号10--消防电话分机--30--部：

- 1、环境温度：-10℃~55℃。
- 2、相对湿度：≤95%。
- 3、通话状态耗电：<30mA。
- 4、编码方式：拨码。
- 5、外壳防护等级：IP30。

其他事项不变，请各供应商予以关注。

更正日期：2024年07月26日

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：南京林业大学
地 址：南京市玄武区龙蟠路159号

联 系 人： 蒋老师
电 话： 025-85428503
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏省华夏工程项目管理有限公司
地 址： 南京市鼓楼区中央路399号天正国际广场06幢12层1206室
联 系 人： 林工
电 话： 025-58750867-802
电 子 邮 件： 949433687@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：林林（签名）
招标人或其招标代理机构： （盖章）