

郑州市刘湾水厂除藻剂系统改造 PAM 投加系统、助凝剂系统改装三氯化铁投加系  
统项目中标候选人公示

(招标编号：/)

公示结束时间：2024 年 07 月 05 日

一、评标情况

标段(包)[001]郑州市刘湾水厂除藻剂系统改造 PAM 投加系统项目：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名：浙江天行健水务有限公司，投标报价：51.80 万元，质量：/，  
工期/交货期/服务期：0 天；

中标候选人第 2 名：浙江日辉机电设备成套有限公司，投标报价：52.50 万元，质  
量：/，工期/交货期/服务期：0 天；

中标候选人第 3 名：浙江诚名智能工程有限公司，投标报价：53.00 万元，质量：/，  
工期/交货期/服务期：0 天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(浙江天行健水务有限公司)的项目负责人：//;

中标候选人(浙江日辉机电设备成套有限公司)的项目负责人：//;

中标候选人(浙江诚名智能工程有限公司)的项目负责人：//;

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(浙江天行健水务有限公司)的资格能力条件：/;

中标候选人(浙江日辉机电设备成套有限公司)的资格能力条件：/;

中标候选人(浙江诚名智能工程有限公司)的资格能力条件：/;

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(浙江天行健水务有限公司)的评标情况：/;

中标候选人(浙江日辉机电设备成套有限公司)的评标情况：/;

中标候选人(浙江诚名智能工程有限公司)的评标情况：/;

标段(包)[002]郑州市刘湾水厂助凝剂系统改装三氯化铁投加系统项目：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名：浙江天行健水务有限公司，投标报价：80.80 万元，质量：/，

工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第2名：浙江日辉机电设备成套有限公司，投标报价：81.416万元，质量：/，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第3名：浙江诚名智能工程有限公司，投标报价：82.50万元，质量：/，工期/交货期/服务期：0天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(浙江天行健水务有限公司)的项目负责人：//；

中标候选人(浙江日辉机电设备成套有限公司)的项目负责人：//；

中标候选人(浙江诚名智能工程有限公司)的项目负责人：//；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(浙江天行健水务有限公司)的资格能力条件：/；

中标候选人(浙江日辉机电设备成套有限公司)的资格能力条件：/；

中标候选人(浙江诚名智能工程有限公司)的资格能力条件：/；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(浙江天行健水务有限公司)的评标情况：/；

中标候选人(浙江日辉机电设备成套有限公司)的评标情况：/；

中标候选人(浙江诚名智能工程有限公司)的评标情况：/；

## 二、提出异议的渠道和方式

/

## 三、其他

郑州市刘湾水厂除藻剂系统改造 PAM 投加系统、助凝剂系统改装三氯化铁投加系统项目  
中标候选人公示

中益工程管理有限公司受郑州自来水投资控股有限公司的委托，就郑州市刘湾水厂除藻剂系统改造 PAM 投加系统、助凝剂系统改装三氯化铁投加系统项目进行公开招标，按照规定进行了开标、评标，现就本次招标的中标候选人公布如下：

### 一、项目概况

1.1 项目名称：郑州市刘湾水厂除藻剂系统改造 PAM 投加系统、助凝剂系统改装三氯化铁投加系统项目

1.2 项目基本概况：利用原硅酸钠储液池（2个，室外地下池，总容积 30.6m<sup>3</sup>）作为氯化铁原液池，利用室内 3 个闲置助凝剂地下制备池及泵坑来存储氯化铁原液（需拆除三个制备池

隔墙，全部重新做防腐，并配置盖板。利用原除藻剂间进行改造，原池子在 PAM 药剂倒入时易结块无法充分混合均匀，且人工加药配置过程时间较长，本方案采用新增一体化 PAM 配置装置，另新增 5 台投加螺杆泵。

1.3 交货地点：按照招标人要求保质保量送货至指定地点。

1.4 交货期限：合同签订后，满足招标人要求。

1.5 质量要求：符合国家标准（行业标准）及用户要求。

1.6 质量保证期：改造项目验收合格后 12 个月。

1.7 安全要求：建立并保持安全生产管理体系，落实安全生产主体责任

1.8 标段划分：本项目共划分两个标段。

第一标段：郑州市刘湾水厂除藻剂系统改造 PAM 投加系统项目

第二标段：郑州市刘湾水厂助凝剂系统改装三氯化铁投加系统项目

1.9 招标范围：

第一标段：PAM 制备装置预湿熟化舱、螺杆泵、流量计、超声波液位计、管路及相关土建改造等全部工程内容；【包含但不限于以上设备的采购、制造、包装、运输（含运输保险）、货到现场卸货、检测检验、计量检定、安装、系统整体调试及试运行、验收及培训、备品备件、专用工器具及设计联络、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、现场服务、售后服务等】。

第二标段：搅拌机、数字泵、流量计、超声波液位计、管路及相关土建改造等全部工程内容；【包含但不限于以上设备的采购、制造、包装、运输（含运输保险）、货到现场卸货、检测检验、计量检定、安装、系统整体调试及试运行、验收及培训、备品备件、专用工器具及设计联络、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、现场服务、售后服务等】

二、开标、评标信息

开标时间：2024 年 07 月 02 日 09 时 30 分

评标时间：2023 年 07 月 02 日 10 时 00 分

地点：郑州市金水区纬五路 12 号（纬五路与政六街交叉口）河南合作大厦 B 座 10 楼中益工程管理有限公司开标室。

三、发布媒体

本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

四、中标候选人名单

#### 一标段:

第一中标候选人: 浙江天行健水务有限公司

第二中标候选人: 浙江日辉机电设备成套有限公司

第三中标候选人: 浙江诚名智能工程有限公司

#### 二标段:

第一中标候选人: 浙江天行健水务有限公司

第二中标候选人: 浙江日辉机电设备成套有限公司

第三中标候选人: 浙江诚名智能工程有限公司

#### 五、本次招标联系事项

招 标 人: 郑州自来水投资控股有限公司

地 址: 中州大道南四环交叉口向北一公里路东

联 系 人: 张先生

联系电话: 0371-63398183

代理机构: 中益工程管理有限公司

办公地址: 郑州市金水区纬五路政六街合作大厦 B 座 10 楼

联 系 人: 宋冰、郑超严

电 话: 0371-60981807

邮 箱: zhongyizb@163.com

各有关当事人对评标结果如有异议的,请于本结果公示公布之日起 3 日内,以书面形式同时向招标人和代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权委托人携带授权委托书、企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)、质疑事项相关材料一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

#### 四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

#### 五、联系方式

招 标 人: 郑州自来水投资控股有限公司

地 址: 中州大道南四环交叉口向北一公里路东

联 系 人: 张先生

电 话: 0371-63398183

电子邮件： /

招标代理机构： 中益工程管理有限公司

地 址： 郑州市金水区纬五路政六街合作大厦 B 座 9 楼、10 楼

联 系 人： 宋冰、郑超严

电 话： 0371-60981807

电子邮件： zhongyizb@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： \_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构： \_\_\_\_\_（盖章）