

# 竞价采购公告

因我单位盐源牦牛坪项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 15:00 前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	热镀锌扁钢	-50*5mm <sup>2</sup> 热镀锌扁钢	km	90	国标，镀锌厚度 65um
2	热镀锌扁钢	-40*4mm <sup>2</sup> 热镀锌扁钢	Km	45	国标，镀锌厚度 65um
3	接地专用黄绿铜线	BVR-1×4mm <sup>2</sup>	km	113	长 10cm，两端配套加厚铜鼻子 +M4*15 自攻螺栓及压花垫片（自攻螺栓及压花垫片 SUS304 不锈钢材质）。
4	接地专用黄绿铜线	BVR-1×4mm <sup>2</sup>	km	87	长 50cm，一端配套铜鼻子 +M4*15 自攻螺栓及压花垫（自攻螺栓及压花垫片 SUS304 不锈钢材质），一端配套铜鼻子，铜鼻子匹配 M8*22 螺栓（无需供应螺栓）。
5	接地专用黄绿铜线	BVR-1×50mm <sup>2</sup>	km	4.85	长 2m，两端含铜鼻子（可用开口鼻）。铜鼻子匹配 M12 螺栓（无需供应螺栓）。
6	热镀锌钢绞线	GJ-50mm <sup>2</sup>	km	65	热镀锌，每股线芯直径不低于 1.7mm，配套紧固件和铜鼻子，等正式图纸出来审核后，统计铜鼻子和紧固件的数量，分 1 米和 2.5 米两种规格（报价按 1:1 考虑），但具体比例暂无法给出。
7	垂直接地极	热镀锌钢管 DN50， L=2500mm	根	2100	

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

- 2、交货期：排产函发出后 15 天交付。
- 3、交货地点：四川省凉山州盐源县牦牛坪水电十二局项目现场。
- 4、质量标准或要求：符合国家质量标准和技术图纸要求。
- 5、质保期：不低于设备调试、运行、验收合格后 24 个月。
- 6、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

.....

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本 0 份、副本 0 份。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求（若有）

### 三、第\_\_\_轮报价表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	税前单价 (元/吨)	税率	税后单价 (元/吨)	合价 (含税·元)
1	热镀锌扁钢	-50*5mm <sup>2</sup> 热镀锌扁钢	km	90		13%		
2	热镀锌扁钢	-40*4mm <sup>2</sup> 热镀锌扁钢	Km	45				
3	接地专用黄绿铜线	BVR-1×4mm <sup>2</sup>	km	113				
4	接地专用黄绿铜线	BVR-1×4mm <sup>2</sup>	km	87				
5	接地专用黄绿铜线	BVR-1×50mm <sup>2</sup>	km	4.85				
6	热镀锌钢绞线	GJ-50mm <sup>2</sup>	km	65				
7	垂直接地极	热镀锌钢管 DN50, L=2500mm	根	2100				
合计		大写：人民币						

报价有效期：

### 四、联系方式

采购人：中国水利水电第十二工程局有限公司

地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路 141 号永通信息广场西 10 楼

邮 编： 310015

联 系 人： 李浩苏

电 话： 18736721916

电子邮箱： lihaosu-sd12@powerchina.cn

2024年11月14日