

# 漳州市东墩污水处理厂（一期）MBR 膜装置采购项目

## 中标候选人公示（暨中标结果公示）

**项目名称：**漳州市东墩污水处理厂（一期）MBR 膜装置采购项目

**招标人：**福建漳发生态科技有限公司

**招标代理机构：**法正项目管理集团有限公司

**项目地点：**福建省漳州市龙文区蔡坂村东墩 160 号漳州市东墩污水处理厂

**项目交易地点：**随行易交易电子招标投标交易平台（地址：福建省漳州市芗城区延安北路 49 号吉龙大厦十层）

**项目规模：**漳州市东墩污水处理厂（一期）项目规模为 13 万 m<sup>3</sup>/d，设计峰值系数 1.3，采用 A2O+MBR 生物处理工艺，共两组系统，分别为 6.5 万吨/日，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

**招标范围和内容：**本项目对一期 13 万吨/日系统的膜装置进行重置更新（参考膜面积：369600 m<sup>2</sup>），包括膜架、膜元件、提升装置（吊具）、紧固件、夹具、产水管、吹扫管及其它附件。同时，包含膜装置的供货拆装调试、膜系统配套附属设备和管件的改造或更换（包括但不限于：膜池修缮、支管手阀及管道更换、反洗系统改造、吹扫系统改造、自控系统优化等）与调试、膜系统维护保养服务、旧膜外运处置等。

**招标方式：**公开招标

**评标办法：**综合评估法

**开标时间：**2023 年 12 月 07 日北京时间 09 时 00 分

**中标人：**北京碧水源科技股份有限公司

**中标价：**¥52000000 元

**交货期：**合同期限为合同签订之日起，至膜系统改造（包含膜系统配套设备及管道）完成并验收通过后的次月 1 日起满七年止。合同签订后 70 天内完成膜池膜架及其管道的改造安装调试、完成膜系统【含 MBR 膜系统配套设备（产水、在线/离线反洗、曝气吹扫系统、抽真空系统、气动控制、自控系统）】的改造及整体调试工作且满足本招标文件约定的水质水量要求，调试完成后联动试运行至少 7 天且试运行期间系统出水水质水量指标满足本招标文件约定的要求并通过验收，并同步完成置换下的旧膜组件重

新整合组装调试等工作。同时在膜系统改造（包含膜系统配套设备及管道）完成并验收通过之日起 180 天内完成膜池的修缮，若因招标人生产运行调整造成无法按时完成的，经招标人同意后，中标人可申请延期；

**评委专家：**戴建泉、胡能、郑英琴、李坚、刘卫群

**情况说明：**无。

上述中标结果同时在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>)、随行易交易电子招标投标交易平台 (<https://www.enjoy5191.com/>)、漳州发展招标采购网 (<https://zbcg.zzdc.com.cn>) 等媒介予以公示。

注：根据福建省发展和改革委员会关于印发《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知(闽发改法规〔2018〕444号)第八条规定，本招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人，本次中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出，公示期满招标人不再接收异议申诉。评标结果异议应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

**公示时间：**2023年12月08日至2023年12月18日

**监督部门：**福建漳发生态科技有限公司相关监督部门

**联系电话：**0596-2111921

招标人：福建漳发生态科技有限公司

招标代理机构：法正项目管理集团有限公司

日期：2023年12月08日