

# 关于冷溪山防雷接地网改造项目（P-XJ-24-00265168）采购 终止的说明

因前期冷溪山防雷接地网改造询价文件中未对改造方法及材料进行详细规定与约束，且未规定项目质保期，因此导致部分报价单位按临时处理接地网接地电阻方法进行报价，各单位报价差异较大。

另外如果按临时处理接地网接地电阻方法对接地网进行改造，其质保期无法保证，最多只能保证 1 年左右（1 年后，改造后的接地网接地电阻会再次超标，届时又须再次进行处理），为保证接地网改造的施工质量，建议将冷溪山防雷接地改造项目二次挂网，并在询价文件中对改造方法、材料及质量保证期进行约束。

生产技术部  
2024 年 9 月 23 日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "湖北宜昌新能电力有限公司" (Hubei Yichang Xin Neng Electric Power Co., Ltd.) and "生产技术部" (Production Technology Department) is written across the center of the stamp.