

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿二采区2#变电所 矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置、矿用隔爆型干式变压器、矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关、矿用隔爆型照明信号综合保护装置采购 (LAZBSB-2020-0381) 招标变更公告

(招标编号：LAZBSB-2020-0381)

一、内容：

我单位于2020年11月26日在山西省招标投标公共服务平台发布了山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿二采区2#变电所 矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置、矿用隔爆型干式变压器、矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关、矿用隔爆型照明信号综合保护装置采购 (LAZBSB-2020-0381) 招标公告，现将原公告部分内容进行变更：

需变更的内容为：

“第二卷 第五章 供货要求 五、技术要求”中：

2、真空断路器

额定短时开断电流 (有效值) 12.5kA (其中9台25kA, 用于进线、母联)

额定短路关合电流 (峰值) 31.5kA (其中9台63kA, 用于进线、母联)

4S热稳定电流 12.5kA (其中9台25kA, 用于进线、母联)

额定峰值耐受电流 (峰值) 31.5kA (其中9台63kA, 用于进线、母联)

现变更为：

2、真空断路器

额定短时开断电流 (有效值) 25kA

额定短路关合电流 (峰值) 63kA

4S热稳定电流 25kA

额定峰值耐受电流 (峰值) 63kA

其他内容不变。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为山西潞安矿业(集团)有限责任公司招标投标管理办公室。

三、联系方式

招标人：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿

地址：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿

联系人：贾先生

电话：03555995089

电子邮件：630609806@qq.com

招标代理机构：山西潞安工程项目管理有限责任公司

地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安设计公司(潞安集团大楼东侧)二楼216室

联系人：郭晓光

电话：03555968638

电子邮件：lagcxmgl@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）