

竞价采购公告

因 [POWERCHINA-0104014-240149] 内蒙古新能源突泉县百万千瓦风储项目五标施工需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 9 月 20 日（星期五）上午 10:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线 JL/G1A-500/45	米	300	
2	钢芯铝绞线	JL/G1A-500/45	米	500	
3	钢芯铝绞线	LGJ-300/25	米	500	
4	钢芯铝绞线	LGJ-800/55	米	600	
5	主变压器中性点管母线	Φ 150/136	米	90	
6	耐张绝缘子串	20×XWP-100	串	6	
7	悬垂绝缘子串	2*40(XWP2-160)	串	6	
8	双联耐张绝缘子串	2×40×(XWP2-160), 单片绝缘子的爬距为: 450mm	串	6	
9	耐张绝缘子串	20×XWP-100	串	12	
10	悬垂绝缘子串	19×XWP-100	串	9	
11	耐张线夹	NY-500/45	套	12	
12	悬垂线夹	XGH-500/45	套	9	
13	T型线夹	NY-500/45	套	12	
14	35kV 支柱绝缘子	额定电压: 35kV, 抗弯: 12kN, 抗扭: 12kN·m	只	30	
15	35kV 支柱绝缘子	额定电压: 35kV, 抗弯: 8kN, 抗扭: 4kN·m	只	10	
16	35KV 支柱绝缘子	户外, 抗弯强度 6kN 瓷件爬距不小于 1256mm	只	8	
17	35kV 支柱绝缘子	额定电压: 35kV, 抗弯: 12kN, 抗扭: 12kN·m	支	24	

18	铝合金管型 母线	6063- ϕ 200/184	米	300	
19	耐热铝合金 导线	NAHLGJQ-1440	米	400	
20	10kV 站用变 压器	S20-2000KVA/10KV10 \pm 2X2.5%/0.4Dyn11	台	1	
21	低压开关柜	抽屉式 MNS	面	20	
22	低压开关柜	抽屉式 MNS	面	20	
23	照明配电箱	ALz1	面	12	
24	检修、动力配 电箱	APJX-1、APz1	面	15	
	总计				

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024 年 10 月 10 日至施工结束

3、交货地点：内蒙古能源突泉县百万千瓦风储项目工地。

4、质量标准或要求：满足国标标准及施工要求。

5、质保期：到货验收后 12 个月

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须是在中国境内/外注册的企业法人，具备独立法人资格，具有较强的售后服务能力。

6.2 响应人具有本次采购标的物等材料销售的能力和经营范围，响应人应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

6.3 投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.4 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询，投标响应人未被纳入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单，投标响应人近 3 年内未有法院起诉和被执行的案件，投标响应人在响应文

件中必须附截止投标日期前一周内“信用中国”或各级信用信息共享平台查询截图。

6.5 法定代表人为同一人的两个及两个以上企业，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本次的投标。即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与投标。

6.6 本次招标不接受联合体投标。

6.7 投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，提供电子版响应文件份数正本一份。

8、付款方式：双方对账确认供货数量及金额且提供增值税发票后，需方根据资金情况按月付款，挂账 60 日内支付批次货款的 60%，90 日内支付至批次货款的 97%，货款的 3%做为质保金，质保期满后无息支付

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、第 1 轮报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	单价	合计	备注
1	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线 JL/G1A-500/45	米	300			
2	钢芯铝绞线	JL/G1A-500/45	米	500			
3	钢芯铝绞线	LGJ-300/25	米	500			
4	钢芯铝绞线	LGJ-800/55	米	600			
5	主变压器中性点管母线	Φ 150/136	米	90			
6	耐张绝缘子串	20×XWP-100	串	6			
7	悬垂绝缘子串	2*40 (XWP2-160)	串	6			
8	双联耐张绝缘子串	2×40× (XWP2-160), 单片 绝缘子的爬距为: 450mm	串	6			

9	耐张绝缘子串	20×XWP-100	串	12			
10	悬垂绝缘子串	19×XWP-100	串	9			
11	耐张线夹	NY-500/45	套	12			
12	悬垂线夹	XGH-500/45	套	9			
13	T型线夹	NY-500/45	套	12			
14	35kV 支柱绝缘子	额定电压：35kV, 抗弯：12kN, 抗扭：12kN·m	只	30			
15	35kV 支柱绝缘子	额定电压：35kV, 抗弯：8kN, 抗扭：4kN·m	只	10			
16	35KV 支柱绝缘子	户外, 抗弯强度 6kN 瓷件爬距不小于 1256mm	只	8			
17	35kV 支柱绝缘子	额定电压：35kV, 抗弯：12kN, 抗扭：12kN·m	支	24			
18	铝合金管型母线	6063-φ200/184	米	300			
19	耐热铝合金导线	NAHLGJQ-1440	米	400			
20	10kV 站用变压器	S20-2000KVA/10KV 10± 2X2.5%/0.4Dyn11	台	1			
21	低压开关柜	抽屉式 MNS	面	20			
22	低压开关柜	抽屉式 MNS	面	20			
23	照明配电箱	ALz1	面	12			
24	检修、动力配电箱	APJX-1、APz1	面	15			
总计							

报价有效期：60 天

四、联系方式

采 购 人：水电四局华中公司

地 址： 内蒙古能源突泉县百万千瓦风储基地项目施工项目部

邮 编： 137500

联 系 人： 李铁军

电 话： 15297136492

电子邮箱： 24704357@qq.com

2024 年 9 月 13 日

