

# 光大海绵城市发展（镇江）有限公司长江泵站 4 号水泵及 电控柜维修 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司长江泵站 4 号水泵及电控柜维修进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-5054

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司长江泵站 4 号水泵及电控柜维修

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

## 报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须注明税率，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为 1 年。

2、报价文件中需提供表中的材料：

序号	材料类型
1	营业执照
2	未被“信用中国”列为失信惩戒的证明材料，未被中国执行信息公开网列为失信被执行人的证明材料
3	授权委托书（法人代表直接投标无需提供）
4	作业人员保险证明材料(详见第 3 条要求)及身份证扫描件
5	本次作业涉及临时用电和吊装特种作业，需提供实施人员持有效期内的电工证及吊装作业证（电工作业证须为应急管理部门颁发）
6	需编写本项目的安全措施及施工方案

3、作业人员保险要求：

项目	保险要求
险种	方案一：工伤保险+雇主责任险(死亡伤残赔偿限额不低于 50 万元，

<p>医疗费赔偿限额不低于 5 万元)；</p> <p><b>方案二：</b>雇主责任险(死亡伤残赔偿限额合计不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元)；</p> <p><b>方案三：</b>工伤保险+团体意外伤害保险(死亡伤残赔偿限额不低于 50 万元，医疗费赔偿限额不低于 5 万元) ；</p> <p><b>方案四：</b>雇主责任险+团体意外伤害保险(两个险种合计死亡伤残赔偿限额合计不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元；其中雇主责任险死亡伤残赔偿限额不低于 80 万元)；</p> <p><b>方案五：</b>团体意外伤害保险(死亡伤残赔偿限额不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元)。</p> <p>注：以上方案优先级依次排列。五种保险方案至少选其一，附保险合同或协议等证明材料。</p>
--

4、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

5、若工程建设、建筑施工类企业参与本项目报价，还需提供《[建筑业企业资质证书](#)》和《[安全生产许可证](#)》。

### 实施内容：

现需完成镇江市长江雨水泵站 4 号水泵及水泵控制柜维修工作。水泵型号：功率 250KW 900QZ-70D-250，江苏源泉泵业有限公司。本项目包含两个分项内容，实施总价定标。

#### 1、长江泵站水泵维修内容如下：

(1) 水泵电机定子线圈重新进行缠绕，涂刷绝缘漆。(电机对地及相间绝缘不低于 200M $\Omega$ ，三相直流电阻平衡)。

(2) 更换水泵轴承(上轴承 6322 RS，下轴承 7324B 1 套，32322 1 只)，需选用国产一线品牌(HRB、ZWZ、TMB 等同等质量品牌)；更换水泵机封 2 套(型号：FBD-WW-100、碳化钨材质)，需选用国产一线品牌(浙江奉化，宁波精科等同等质量品牌)。

(3) 水泵轴承需加注高温润滑脂，水泵油腔室加油冷却润滑油(10#变压器

油 50 公斤)。

- (4) 更换水泵内置泄漏报警探头 1 套。
- (5) 水泵维修完毕需做空载测试并达到我方使用及验收要求。
- (6) 泵体外表除锈，涂刷环氧煤沥青两遍。

2、长江泵站水泵控制柜维修内容如下：

- (1) 更换控制柜内 ABB 断路器 1 只（型号:SACE T5N 630）。
- (2) 对水泵软启动器进行除尘清理，对内部参数设置进行检查调整。
- (3) 进行带负载测试服务。

#### **安环要求：**

1、供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场服务。

2、本项目涉及临时用电和吊装特种作业。

#### **水泵及控制柜外观：**



#### **五、询价文件的获取：**

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenviron>

ment.com.cn)，下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

#### 六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

#### 七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024年10月18日11时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

#### 八、联系方式：

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路56号

联 系 人：季晶

电 话：13914561536

电子邮箱：jij@ebwater.com

#### 九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年10月12日