

中海油新能源玉门风电有限公司-昌马风电场105#风机主轴系置换维修服务采购-询价采购公告

一、项目概况

1. 项目名称：昌马风电场105#风机主轴系置换维修服务采购
2. 项目编号：ZXYM-FW-GKXJ-23-0046
3. 交货/服务时间：详见附件
4. 交货/服务地点：
5. 供货范围：提供昌马风电场东汽FD82B-1500风机主轴置换维修服务
6. 质量要求：1、投标方提供的置换主轴轴承品牌（SKF或FAG）；适用于东汽FD82B型1500KW
7. 2、投标方提供的置换设备运行性能指标不低于原设备，在主轴工作转速范围之内不出现脱漆、轴承座位移、密封圈损坏，轴承漏油、滚珠剥落、轴承内外滑道点蚀、轴承保持架磨损或者变形等情况，保证不影响风力发电机组的稳定良好运行。
8. 3、投标方应负责提供主轴系的安装支持工作和相关试验报告，对主轴系的运行质量负全责；
9. 4、投标方提供的主轴不得有焊接类修复，提供主轴及轴承座来源证明文件及探伤检测报告。
10. 5、其他技术方面的要求，投标方需按照双馈风电机组主轴维修、检验的国家标准及行业规范执行；
11. 6、投标方应同时提供更换传动链所需的所有高强度螺栓、垫板等附件，经过检验合格的螺栓、螺母和垫圈，供货时需提
供出厂报告，合格证等质量证明文件。
12. 7、置换采购的主轴系要求运送至现场更换机位处板车交货。
13. 8、置换采购的主轴系所用轴承为进口一线品牌（SKF或FAG），质保期限为1+N。
14. 9、投标人为招标人拆分、装配传动链（主轴系与齿轮箱）提供支持。
15. 10、置换主轴油脂必须选用与原轴承使用一致的品牌型号油脂，原轴承使用克虏伯141润滑油脂，不得更换油脂品牌型号。

二、供应商资格要求：

1、基本资格条件：

- 1、供应商应具备风电机组主轴加工、维修、销售相关技术服务的资质。
- 2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；所供标的物在使用中未发现重大的质量问题；
- 3、投标人提供的物资及配件，质量应当符合国家标准或国外相关标准，同时符合招标文件的要求，无上述标准的，应达到行业标准，并达到买方对该货物质量的特殊要求；
- 4、投标方应具备满足维修双馈风电机组主轴的维修设备、检测设备等（需在投标时提供相关证明文件）；
- 5、置换主轴不得有焊接类修复，须提供主轴的来源证明文件及探伤检测报告等证明材料；
- 6、置换采购的主轴供货方须按大部件质保期限提供相应的质保服务，质保期内出现问题的维修及更换费用由供货方承担；
- 7、报价包含风机更换主轴所需的所有高强度螺栓、垫板等附件，不得使用旧件或维修件安装替换原有设备附件；
- 8、投标人为招标方拆分、装配主轴提供技术支持服务或咨询指导，如涉及其他相关技术服务，乙方要按照甲方要求完成；

2、专项资格条件：

三、报名方式

本项目采取公开方式选择供应商，有意参与本项目的潜在供应商请登录中核集团电子采购平台（<https://www.cnncecp.com/>）在2023年12月15日 18时00分前报名参加本项目。

四、采购文件的获取

- 1、采购文件获取地地址：本项目不再提供纸质采购文件，参与本项目的潜在供应商应报名后通过中核集团电子采购平台下载采购文件。
- 2、有意参与本项目的潜在供应商须先在中核集团电子采购平台进行注册。注册账号审核通过后，在首页“用户登录”，输入账号及密码登录系统，依次点击→系统功能菜单→项目管理→我要报名，找到《中海油新能源玉门风电有限公司-昌马风电场105#风机主轴系置换维修服务采购》，点击“我要报名”，即可查看项目信息并报名参与项目。报名经我公司审核通过后即可下载本项目采购文件。

五、应答文件/报价文件的递交

- 1、应答文件递交截止时间：请参与本项目的应答人在（北京时间）2023年12月15日 18时00分前在中核集团电子采购平台（<https://www.cnncecp.com/>）登录并上传应答文件电子版。若采购方另有要求递交纸质应答文件的，请按采购方要求的时间及方式递交：。
- 2、提交应答文件的方式：在线上传应答文件。（若采购方另有要求递交纸质应答文件的，请按采购方要求递交，并以在线上传文件为准）

3、未在线报名、逾期上传/送达的、未上传的，采购人不予受理。

六、公告媒体

本公告在中核集团电子采购平台 (<https://www.cnncecp.com/>) 发布。对于其他媒介发布的本项目公告，采购人对其准确性不承担任何责任。本次采购活动的最终解释权在中海油新能源玉门风电有限公司。

七、联系方式

采购人：中海油新能源玉门风电有限公司

地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区玉关路12号

邮编：

联系人：刘瑞

电话：13151288961

传真：

电子邮件：

中海油新能源玉门风电有限公司
2023年12月08日

]]>