

# 招标公告

赤峰中色锌业有限公司锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目熔炼循环水及消防泵房消防设备、镉回收车间压力式泡沫比例混合装置供货招标公告

## 1. 招标条件

赤峰中色锌业有限公司锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目熔炼循环水及消防泵房消防设备、镉回收车间压力式泡沫比例混合装置供货，招标人为赤峰中色锌业有限公司，招标项目资金来自自筹。该项目已具备招标条件，现对赤峰中色锌业有限公司锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目熔炼循环水及消防泵房消防设备、镉回收车间压力式泡沫比例混合装置供货进行公开招标（招标编号：ZSXY-HBXMZB-2023021）。

## 2. 项目概况

2.1 项目名称、项目条件说明和产品要求

2.1.1 项目名称：赤峰中色锌业有限公司锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目熔炼循环水及消防泵房消防设备、镉回收车间压力式泡沫比例混合装置供货

2.1.2 建设单位：赤峰中色锌业有限公司

2.1.3 项目建设地点：内蒙古自治区赤峰市红山区经济开发区

2.2 项目条件说明：

2.2.1 使用地点：内蒙古自治区赤峰中色锌业有限公司厂区，室内，布置在半地下式消防泵房内

2.2.2 当地气象条件（室内采暖）：

年平均气温 7.5℃ 极端最高气温 40.4℃ 极端最低气温-28.8℃

冬季大气压力 95.5KPa 夏季大气压力 94.1 KPa 年平均降雨量 371mm

2.2.3 用途：火灾时供给水源至消防给水管网。

2.2.4 工作制度：火灾时使用。

2.2.5 供电电压等级：380V/10kV。（电机功率大于 250kW 采用 10kV）。电源满足一级负荷。

### 3. 招标范围及要求、交货时间

#### 3.1 招标范围及要求

##### 3.1.1 规格型号及数量

序号	设备名称	规格及型号	单位	数量	所属工号	备注
1	消火栓加压泵	流量 Q=65L/s; 扬程 H=75m;	套	2	给排水 E921	子项号:017
2	消防炮加压泵	流量 Q=60L/s; 扬程 H=120m;	套	3	给排水 E921	子项号:017
3	消防稳压装置	ADL 乙型立式隔膜式消防稳压装置	套	1	给排水 E921	子项号:017
4	消防控制柜	操作为中文菜单	套	1	给排水 E921	子项号:017
5	消防巡检柜	具有主回路巡检及消防设备无压巡检	套	1	给排水 E921	子项号:017
6	压力式泡沫比例混合装置	PHYM 60/40 型, 流量范围 40L/s-130L/s	套	1	给排水 E921	子项号:016

注：①卖方负责消防控制柜与所有消防水泵之间的配电、控制电缆设计、供货。

②压力式泡沫比例混合装置 1 套：成套设备，包括泡沫液储罐、压力式泡沫比例混合器、进水管、排水管、出液管、进水电磁阀、出液电磁阀、胆排气阀、罐排气阀、排液阀、排水阀、加液阀、安全阀和压力表等。

3.1.2 消防设备订货范围包括但不限于如下：

消火栓加压泵 2 台、消防炮加压泵 2 台、稳压装置 1 套、成套消防控制柜、数字智能消防巡检控制柜；压力式泡沫比例混合装置 1 套，成套设备，包括泡沫液储罐、压力式泡沫比例混合器、进水管、排水管、出液管、进水电磁阀、出液电磁阀、胆排气阀、罐排气阀、排液阀、排水阀、加液阀、安全阀和压力表等。

消防主泵水泵由泵体、叶轮、联轴器、配套电机、底座、地脚螺栓、螺母、进出口配对法兰、垫片及紧固件等组成。

稳压装置 1 套：由钢制隔膜式气压罐 1 座、消防稳压泵 2 台，1 用 1 备；气压罐与稳压泵之间的所有管道、管件及阀门。

各消防水泵与控制柜及巡检柜之间的动力及控制电缆，均为卖方设计并提供材料，完成现场指导安装及调试。

电气接口为电控柜总电源接口处；消防控制系统接口为总控制柜端子排处。

3.1.3 消防设备的具体要求：

①卖方供货范围还应包括其它所有必要的附件和紧固件，设备连接口带配对法兰和紧固件；

②要求所提供的设备必须是新制作的，而且未使用过的，设备要求满足出现消防事故时能够立即运转工作。

3.1.4 压力式泡沫比例混合装置设备的具体要求:

①卖方供货范围还应包括其它所有必要的附件和紧固件,设备连接口带配对法兰和紧固件;

②要求所提供的设备必须是新制作的,而且未使用过的,设备要求满足出现消防事故时能够立即运转工作;

3.2 交货时间、地点

3.2.1 交货时间:

消防设备在双方签订的合同生效后,卖方在 100 个自然日内把合同约定设备准备齐全,在接到买方通知后 30 个自然日内送到交货地点;

压力式泡沫比例混合装置合同生效后,卖方在 120 个自然日内把合同约定的设备准备齐全,在接到买方通知后 30 个自然日内送到交货地点;

3.2.2 交货地点:赤峰中色锌业有限公司院内

## 4. 投标人资格要求

4.1 资格要求:具备消防设备生产或销售的营业范围。

4.2 财务要求:提供近三年(2020-2022)财务报表,资金财务状况良好,具有履行合同的能力;没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。

4.3 信誉要求:具有良好的商业信誉(提供投标人存续期间投标截止日前近 10 日内“信用中国”网站下载的信用报告),报价人不得在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,并且最近三年内没有发生骗取中标、严重违约、发生生产安全事故等不良行为。

4.4 其他要求:对第六章规定的相关报价要求、技术要求、安装要求,监检要求、资料提供要求、特种设备要求及其他要求等无偏离,以偏离表为准。

## 5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者,请于 [2023 年 06 月 16 日至 2023 年 07 月 06 日 14 时 00 分](#) (北京时间,下同),登录中国有色集团采购招标电子商务平台(<http://ecp.cnmc.com.cn/>)(以下简称平台)下载电子招标文件。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为 [2023 年 07 月 06 日 14 时 00 分](#),投标人应在截止时间前通过平台上传递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 7. 开标时间、地点

7.1 开标时间：2023年07月06日14时00分

7.2 开标地点：平台线上开标

投标人不用到现场，但仍需在线参加开标过程。在开标时间前，招标人会开启远程开标大厅，投标人须登录投标管家（登录中国有色集团采购招标电子商务平台（<http://ecp.cnmc.com.cn/>），页面右方下载中心下载投标管家）点击“在线签到”。签到完成后，招标人开启远程解密，投标人在投标管家中点击“一键解密”解密标书，系统开始唱标。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国有色集团采购招标电子商务平台（<http://ecp.cnmc.com.cn/>）上发布。

## 9. 联系方式

招 标 人：赤峰中色锌业有限公司

地 址：内蒙古赤峰市红山区东郊红桦大街8号赤峰中色锌业有限公司招标采购中心

邮 编：024000

联 系 人：姜宏宇

电 话：0476-8210485

传 真：0476-8210485

电子邮件：zsxyzbbj@163.com

开户名称：赤峰中色锌业有限公司

开户银行：中国银行赤峰分行营业部

账 号：155602163114

2023年06月16日