

光大海绵城市发展（镇江）有限公司江南泵站、江滨泵站 水泵维修 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司江南泵站、江滨泵站水泵维修进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2023-2799

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司江南泵站、江滨泵站水泵维修

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

报价要求及注意事项：

1、报价文件中必须注明税率，此外服务期限、质保期、单位盖章、报价日期、报价人签字（手签）等也须填写完整。我司要求质保期1年。

2、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

3、工程建设、建筑施工类企业参与报价时需根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定提供《营业执照》及《安全生产许可证》。

4、投标单位在投标时需要提供施工人员的低压电工证、吊车作业人员操作证以及吊车检验合格证、水泵售后服务授权证书、施工人员意外伤害险或者社保以及本项目安全措施方案。如不能在投标时提供，我方有权废标处理。

实施内容：

现需完成镇江市江南泵站、江滨泵站水泵维修服务工作。具体要求如下表所示，尤需注意两个项目维修前及维修过程中的安环措施工作。

项目地点	设备型号	设备位置	数量	单位	服务要求及注意事项
江南泵站	污水泵(型号: 250qw250-17-22, 上海凯泉泵业有限公司)	污水泵池	1	台	对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换(油品为10号变压器油, 加油量约24公斤)、机械密封和轴承更换、电机保养(烘干、浸漆、再烘干)、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查。 注意: 根据水泵实际情况如需要外运维修, 维修单位需要考虑使用10吨吊车(现场无起吊装置)。
江滨泵站	污水泵(型号: WQ1000-11.6-75, 南京蓝深制泵集团)	江滨泵站泵池	2	台	水泵起吊(现场无起吊装置, 需用吊车)、对地和相间绝缘测量、报警信号线检测、电机电阻检测、空载和负载电流及噪声检测、油腔室油品更换(油品为10号变压器油, 加油量约60公斤)、控制盘柜除尘除湿、叶轮检查、工型垫圈更换。 注意: 需要根据现场情况自带水泵进行泵池抽水, 抽水量约200立方米, 对水泵耦合器进行检查。

五、询价文件的获取:

响应人收到本公告后, 请登录光大环境招标采购电子交易平台(<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>), 下载光大环境投标管家报名参与本次询价, 并下载电子版询价文件。

六、资质要求:

- 1、应是在中国境内/外注册的企业, 具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力, 未被“信用中国”网站列为失信惩戒, 未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间: 2023年12月11日16时00分, 逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式: 在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应

文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路 56 号

联 系 人：华祯

电 话：13655286982

电子邮箱：huaz@cbwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2023 年 12 月 04 日