

威海市初村污水处理厂三期扩建工程-次氯酸钠、乙酸钠储存及投加系统成套设备、PAM 制备及投加、PAC 投加系统成套设备采购及安装变更公告（二）

（招标编号：WHSW-JPS2023-012）

一、内容：

威海市初村污水处理厂三期扩建工程-次氯酸钠、乙酸钠储存及投加系统成套设备、PAM 制备及投加、PAC 投加系统成套设备采购及安装疑问回复（二）

各潜在投标人：

现针对威海市初村污水处理厂三期扩建工程-次氯酸钠、乙酸钠储存及投加系统成套设备、PAM 制备及投加、PAC 投加系统成套设备采购及安装（招标编号：WHSW-JPS2023-012）

潜在投标人提出的问题作出如下回复：

疑问：1. 招标文件 52 页提到“空心投加螺杆，螺杆提供备件”及 56 页提到“将螺杆泵输送溶液进一步溶解稀释”，而在主要材料清单里 17 项里变频 PAM 加药泵里写的是计量泵，请问是用什么投加 PAM。如果用清单里的计量泵进行投加，根据我方多年经验，PAM 投加用计量泵很容易泵的堵塞，造成设备故障，影响贵方的正常生产使用，为了不影响贵方后续的正常生产使用，我方建议 PAM 投加改成螺杆泵投加。

回复：图纸要求为变频 PAM 加药泵。

注：各投标人必须重新下载数据文件，根据变更后的文件重新制作并上传投标文件。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为威海市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、联系方式

招 标 人：威海市水务集团给排水工程有限公司

地 址：山东省威海市环翠区温泉镇柳林东街 228 号

联 系 人：张文饶

电 话：0631-5319716

电子邮件：/

招标代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司

地 址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3 号

联系人：边忠文、李艳菁

电话：0631-5819542

电子邮件：whtyzb@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：边忠文（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

