

福林雅苑项目电梯设备采购澄清及答疑公告  
(招标编号: TJJCS2024-121)

**一、内容:**

各潜在投标人:

福林雅苑项目电梯设备采购投标人提出疑问时间已按招标文件的规定时间(2024年7月30日17:00)截止。

本次澄清答疑文件作为招标文件组成部分,与招标文件具有同等法律效力。对投标人疑问的答复如下:

问题 1:1、招标文件 第三部分 合同附件 1#栋 DT1、2#栋 DT1/DT2、3-1#栋 DT1/DT2、3-2#栋 DT1/DT2、4#栋 DT1/DT2 要求风幕机为嵌入式吊顶天花风幕机,请问嵌入式吊顶天花风幕机是什么,请详细描述。 2、招标文件 第三部分 合同附件 1#栋酒店 DT3,主操作盘要求前壁左右各一个操作盘,但井道尺寸只有 2450\*2500,井道宽度偏小,前壁只能放下一个操作盘,是否可以将另一个操作盘放在侧壁?或者,井道尺寸调整为 2550\*2500?

答:1、嵌入式吊顶天花风幕机是一种设计用于嵌入天花板或向下吊装的风幕机,它具有全金属外壳和不锈钢进风面板,不仅环保易于清洁,还具有较高的防火性能。2、电梯开门宽度 1100mm,井道宽度 2450mm 具备放下前壁左右各一个操作箱的空间。

本项目的投标截止时间、开标时间、开标地点、投标保证金缴纳截止时间及其他内容不变。本公告作为招标文件组成部分,与招标文件具有同等法律效力。若本公告与招标文件、招标公告有不一致之处,应以本公告为准。请各投标人自行关注,恕不另行通知,如有遗漏招标人概不负责。

**二、监督部门**

本招标项目的监督部门为长沙市建设工程招标投标中心,电话:0731-84898622。

**三、联系方式**

招 标 人:长沙市雨花产业投资有限公司

地 址:长沙市雨花区圭香路瑞景苑 4 号栋雨花城投集团

联 系 人:徐女士 卞女士

电 话:0731-88091186

电子邮件: /

招标代理机构：天鉴国际工程管理有限公司

地 址：长沙市雨花区金海路 128 号长沙国际研创中心 A6 栋

联 系 人：刘丽花、刘冰、易子杰、刘展

电 话：0731-85235479-8421

电子邮件：2635872889@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：刘丽花（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）