

1. 采购条件

饶河县饶盖项目管理有限公司箱式变电站及电缆采购项目（一批）（以下简称“本项目”），采购人为饶河县饶盖项目管理有限公司，资金来源为企业自筹。本项目已具备竞价采购条件，现公开邀请合格供应商参加本项目竞价采购活动。

2. 项目概况与采购内容

2.1项目编号：JT-XM-GKJJ-HW-202308-0100。

2.2项目名称：饶河县饶盖项目管理有限公司箱式变电站及电缆采购项目（一批）

2.3 采购内容：

品名	规格	计划量	单位	控制单价 (元)	最高限价 (元)	备注
箱式变 电站1	2台S13-M- 315KVA/10- 0.4系列油浸式变 压器	1	座	203000	203000	
箱式变 电站2	2台S13-M- 250KVA/10- 0.4+S13-M- 200KVA/10- 0.4系列油浸式变 压器	1	座	182000	182000	
高压电 缆	AC10kV, YJLV, 70, 3 , 22, ZC, 无阻水	720	米	128	92160	
高压电 缆头	3×70, 户外终端, 热缩, 铝	4	个	950	3800	
高压电 缆头	3×70, 户外终端, 热缩, 铝	4	个	895	3580	
电力电 缆	ZC-YJV22-0.6/1- 4X120	460	米	499	229540	
电力电 缆	ZC-YJV22-0.6/1- 4X95	130	米	395	51350	
电力电 缆	ZC-YJV22-0.6/1- 4X70	120	米	310	37200	
电力电 缆	ZC-YJV22-0.6/1-	90	米	199	17910	

结算数量以实际
发生量为准。

	4X50				
电力电缆头	低压电缆头铜70-120mm ²	18	个	318	5724
电缆保护钢管	镀锌钢管 φ100	12	米	155	1860
接地带	镀锌扁钢-40*4	120	米	20	2400
接地极钢管	镀锌钢管 φ50*2500	16	根	188	3008
10kV电缆保护管	碳素螺纹, φ125	1200	米	46	55200
	采购预算				888732
	注：供应商总报价不得超过采购预算，且单价不得高于各规格的控制单价。此单价为含税（增值税专用发票）。				

2.4交货期：自本项目合同生效之日起至双方对合同约定的义务履行完毕之日止。

2.5交货方式：由供应商组织运输。

2.6质量标准：箱式变电站1：1、技术标准按设计图纸及用户特殊要求和说明；1）变压器生产厂家必须为通过资质能力核实的供应商；2）箱式变电站为符合设计各项要求及10KV高压\0.4KV低压预装式变电站国家技术标准；环境温度：-40℃~+45℃

变压器：采用2台S13-M-315KVA/10-

0.4系列油浸式变压器，变压器线圈全铜，要求损耗参数：空载损耗（W）≤700、负载损耗（W）≤7500、空载电流（W）0.24%；

高压柜：采用5面固定式XGN15-

12高压开关柜（其是进线柜1面，变压器出线柜2面，高压计量柜2面）；

低压柜：采用6面固定式GGD低压开关柜（其是进线柜2面，馈线柜2面，电容柜2面）；

五防装置配置必须满足国家有关规范要求；在各进线、出线柜中加装电缆故障指示器

；

计量装置：防窃电、可窥视、可铅封、可上锁要求；

电容补偿：三相、分相混合补偿柜，内置电容可分拆更换；

进线开关：国内一线品牌开关，具备短路、过流、接地等功能，可停用欠压保护；低压进线柜安装浪涌保护；

继电保护：本工程高压采用熔丝保护，低压采用空气开关保护；

无功补偿：采用低压集中自动补偿方式，最终功率因数要求达到 ≥ 0.9 ；

箱体：箱底底座采用18#槽钢，箱体结构材料外壳采用不锈钢，箱顶采用双层结构。箱体变压器室采用自然通风和轴流风机二者组合结构，门板为防尘通风百叶窗门，带智能测温仪与报警装置，并有温度自动排风启动功能。

箱变基础：采用混凝土基础，基础尺寸以箱变尺寸计算。

箱式变电站2：1、技术标准按设计图纸及用户特殊要求和说明；1) 变压器生产厂家必须为通过资质能力核实的供应商；2) 箱式变电站为符合设计各项要求及10KV高压\0.4KV低压预装式变电站国家技术标准；环境温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ ；

2、变压器：采用2台S13-M-250KVA/10-0.4+S13-M-200KVA/10-0.4系列油浸式变压器，变压器线圈全铜，要求损耗参数：空载损耗（W） ≤ 700 、负载损耗（W） ≤ 7500 、空载电流（W）0.24%；

3、高压柜：采用5面固定式XGN15-12高压开关柜（其是进线柜1面，变压器出线柜2面，高压计量柜2面）；

4、低压柜：采用6面固定式GGD低压开关柜（其是进线柜2面，馈线柜2面，电容柜2面）；

5、五防装置配置必须满足国家有关规范要求；在各进线、出线柜中加装电缆故障指示器；

6、计量装置：防窃电、可窥视、可铅封、可上锁要求；

7、电容补偿：三相、分相混合补偿柜，内置电容可分拆更换；

8、进线开关：国内一线品牌开关，具备短路、过流、接地等功能，可停用欠压保护；
低压进线柜安装浪涌保护；

9、继电保护：本工程高压采用熔丝保护，低压采用空气开关保护；

10、无功补偿：采用低压集中自动补偿方式，最终功率因数要求达到 ≥ 0.9 ；

11、箱体：箱底底座采用18#槽钢，箱体结构材料外壳采用不锈钢，箱顶采用双层结构。箱体变压器室采用自然通风和轴流风机二者组合结构，门板为防尘通风百叶窗门，带智能测温仪与报警装置，并有温度自动排风启动功能。箱变基础：采用混凝土基础，基础尺寸以箱变尺寸计算。

2.7付款方式：分期付款。

2.8验收标准：

产品到达现场后，采购人对到货数量、质量、外观等进行验收。采购人对产品进行数量核对，即按实际数量与产品质量进行核对。验收合格的由采购人负责签收；验收不合格的，由供应商负责退换或补充以达到验收合格为止。

2.9其他：具体情况详见竞价采购文件。

3. 采购预算：888,732.00元（大写：捌拾捌万捌仟柒佰叁拾贰元整）。

注：①采购预算包含货物价格、运费、安装费、税金及增值税附加（增值税专用发票）等费用，意向供应商总报价不得超过采购预算。

②收货地点：双鸭山市饶河县石场林场。

4. 招标方式：竞价采购

5. 供应商资格要求

5.1 具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照。

5.2 意向供应商近三年中不得有重大质量、安全事故被有关部门处罚。

5.3 意向供应商及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（www.court.gov.cn/wenshu.html）查询结果为准，如有行贿犯罪记录，不得参加本项目竞价采购活动。

5.4 意向供应商未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录，以国家企业信用信息公示系统网站（<http://www.gsxt.gov.cn/>）查询结果为准，被列入上述名单或名录的意向供应商不得参加本项目竞价采购活动。

5.5 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人，不得参加本项目竞价采购活动。

5.6 法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业（如：母、子公司等），不得同时参加本项目竞价采购活动。

5.7 本项目不接受联合体参加。

5.8 操作人员具有电工特种作业操作证。

6. 采购文件的获取

6.1 采购文件获取时间：2023年08月03日08时30分至2023年08月06日08时30分，（北京时间，下同）逾期不予受理；

6.2 采购文件获取方式：已在“**龙江交投招采数字服务平台**”（以下简称“采购服务平台”）已注册并办理完成CA数字证书的供应商直接在线点击“我要报名”，按要求操作完成报名，并获取采购文件；未注册的供应商需在采购服务平台门户网站点击“注册及CA管理”，按要求完成注册后方可报名获取采购文件；**供应商办理完成CA数字证书后方可开展全流程电子招采活动。**

此为获取采购文件的唯一途径，通过其他渠道获取采购文件的不具备参加本项目的资格；

6.3 采购文件售价：本项目不涉及。

7. 竞价保证金

7.1 竞价保证金的递交：本项目不涉及。

8. 资格文件递交及审核：

8.1 递交资格文件的截止时间：2023年08月07日9时00分；

8.2 资格文件审核时间：2023年08月07日9时00分--11时00分；

8.3 资格文件递交方式：供应商应在资格文件递交截止时间前，通过**CA数字证书**登录采购服务平台，将**资格文件电子版**（PDF版）上传，上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在递交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，将不予受理。

8.4 未通过资格审查的供应商无竞价资格。

9. 竞价安排

9.1 竞价方式：一次报价；

9.2 报价价格区间：价格上限为888,732.00元（大写：捌拾捌万捌仟柒佰叁拾贰元整）

；

9.3 竞价时间：2023年08月07日13时00分--15时00分。

10. 确定成交供应商

10.1 采购人按照“报价最低、时间优先”原则确定成交供应商。意向供应商在规定时间内所提交的报价为最终报价；

10.2本次竞价价格为固定价格执行到下次竞价为止，如费率发生变化，不含税单价不变。

11. 声明

进入报价环节且出价的意向供应商即视为完全同意并响应采购公告、采购文件、竞价通知的全部内容，无任何负偏离。成交供应商所提供服务必须实质性满足采购公告、采购文件、竞价通知的全部需求，若不满足上述要求，对意向供应商失信行为的惩戒措施按采购人企业管理制度的相关规定执行。

12. 发布公告的媒体

本项目采购公告同时在龙江交投招采数字服务平台（<http://zc.hljsjtjt.com>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布。

13. 其他

本项目通过采购服务平台实行全流程电子招采，注册、CA办理及操作等相关问题可通过“门户网站—帮助中心—操作指南”查看相关内容，招采过程中遇到的平台问题可拨打门户网站下方技术支持电话。

14. 联系方式

采 购 人：饶河县饶盖项目管理有限公司

地 址：双鸭山市饶河县

邮政编码：155700

联 系 人：刘女士

电 话：(0451)55337722

监督部门：黑龙江省八达路桥建设有限公司企业管理部

监督部门电话：0451-51157021

2023年08月03日

