

长沙机场改扩建工程空管工程醴陵导航台土建及配套工程招标文件答疑及补充
通知（第1号）

（招标编号：430281202402010183001）

一、内容：

详见附件

延期开标：2024-08-23 09:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为醴陵市住房和城乡建设局。

三、联系方式

招 标 人：中国民用航空中南地区空中交通管理局湖南分局

地 址：长沙市黄花机场民航湖南空管分局

‘ 联 系 人：黄龙清

电 话：0731-84798986

电子邮件：/


招标代理机构：湖南省招标有限责任公司

地 址：长沙市雨花区湘府东路二段199号招标大厦

联 系 人：林丹、周扬帆、丁政勋

电 话：0731-84553843

电子邮件：38344814@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  (签名)

招标人或其招标代理机构： _____




长沙机场改扩建工程空管工程醴陵导航台土建及配套工程 招标文件答疑及补充通知（第1号）

问题一、排水沟道路工程工程量清单第3项，浆砌片石排水沟，工程量为1100m，控制单价为205.2元/m，根据“进场道路平面图”提供的工程量套取定额，综合单价远超控制单价205.2元/m，此项控制单价是否过低？

边沟长度	M7.5浆砌片石	M10水泥砂浆抹面	沥青油毡木板	挖土方	圆管涵
米	立方米	平方米	平方米	立方米	米
1100	693	1650	693	968	105

答：本项目排水沟、道路工程重点评审工程量清单综合单价表中“浆砌片石排水沟”综合单价为205.2元/m不变。根据设计图纸道施-07路边沟结构图（见下图）计算出浆砌片石实际工程量为330m³，工程量数量表中浆砌片石工程量693m³有误，本次招标浆砌片石工程量按330m³进行定额组价



招标文件中的其他内容不变，如原招标文件与本答疑文件有不一致的地方，以本答疑文件为准。本答疑文件发出后，本项目开标时间、投标截止时间及投标保证金递交截止时间均修改为2024年08月23日09:00时，各投标人如有异议，请在本答疑文件正式发出后24小时内以书面形式向招标代理人提出，否则视为投标人认同上述内容。

招标人：中国民用航空中南地区空中交通管理局湖南分局
招标代理机构：湖南省招标有限责任公司
监管部门：醴陵市住房和城乡建设局

