

关于“美兰机场新建 8#10kv 开闭所工程招标—高压配电柜采购与安装采购项目”
变更公告

(招标编号: hizw20230414008)

一、内容:

关于“美兰机场新建 8#10kv 开闭所工程招标—高压配电柜采购与安装采购项目”变更公告

致各投标人:

北京时代建业工程咨询有限公司受海口美兰国际机场有限责任公司委托,对美兰机场新建 8#10kv 开闭所工程招标—高压配电柜采购与安装采购项目进行公开招标。因本项目第五章供货要求技术标准和要求需调整及图纸更新,应招标人要求,于 2023 年 4 月 28 日发布了暂停公告,现技术标准和要求调整已完成,恢复本项目招投标工作,本项目具体变更事项如下:

- 1、图纸更新,重新上传图纸,请各投标人重新下载图纸。
- 2、技术标准和要求已更新,相关内容变更如下:

(1)、原招标文件中第五章供货要求,技术标准和要求“主要材料和工程设备技术标准和要求一览表”和“附件 1 主要材料和工程设备品牌型号一览表”的第 15 项直流屏、电池柜品质相当于西门子、施耐德、ABB 原装柜及工程量清单的分部分项工程量清单与计价表中①直流屏:推荐品牌:施耐德、ABB、西门子原装柜②电池柜推荐品牌:施耐德、ABB、西门子原装柜有误,现变更为“第 15 项和工程量清单的分部分项工程量清单与计价表中直流屏、电池柜品质相当于、推荐品牌为厦门众芯电气、深圳英合科技、湖洲平高电气品牌”。

(2)、原招标文件中第五章供货要求,技术标准和要求“主要材料和工程设备技术标准和要求一览表”和“附件 1 主要材料和工程设备品牌型号一览表”的第 16 项高压铜母线排品质相当于西门子、施耐德、ABB 与附件 2:工程量清单:分部分项工程量清单与计价表中的高压铜母线排推荐品牌 广西沃能、广州南电、珠海光乐、江苏华鹏不一致,以“工程量清单”为准。

故附件 2:“主要材料和工程设备技术标准和要求一览表”和“附件 1 主要材料和工程设备品牌型号一览表”的高压铜母线排推荐品牌现变更为“高压铜母线品质相当于:广西沃能、广州南电、珠海光乐、江苏华鹏”。

(3)、原招标文件中第六章投标文件格式中“六、分项报价表:3、主要材料和工程设备品



牌型号一览表” 第 15 项直流屏、电池柜品质相当于西门子、施耐德、ABB 原装柜有误，现变更为“第 15 项直流屏、电池柜品质相当于厦门众芯电气、深圳英合科技、湖洲平高电气品牌。” 第 16 项高压铜母线排品质相当于西门子、施耐德、ABB 有误，现变更为“广西沃能、广州南电、珠海光乐、江苏华鹏”

(4)、原招标文件中第五章供货要求，技术标准和要求的 1.4 主要技术指标要求中

1.4.2.1.3.24▲为保证安全，要求断路器在不打开高压开关柜柜门的情况下通过专用的工具可以手动合分闸，手动储能有误，现变更为“▲为保证安全，要求断路器在不打开高压开关柜柜门的情况下通过专用的工具可以手动分闸。”

3、原招标文件中的开标时间和投标截止时间：由“2023 年 05 月 06 日 14:40 时”现变更为“2023 年 6 月 8 日 08 : 30 时”。

4、原开标地点 “海南省公共资源交易服务中心（海口市国兴大道 9 号）207 开标室”现变更为“海南省公共资源交易服务中心（海口市国兴大道 9 号）207 开标室”

5、原保证金到账截止日期：“2023 年 05 月 06 日 14: 40 时”现变更为“2023 年 6 月 8 日 08 : 30 时”。

招标文件的其他内容不变。请各投标人重新下载招标文件。



招标人：海口美兰国际机场有限责任公司

地址：海口美兰国际机场

联系人：袁工

电话：0898-69966060

招标代理机构：北京时代建业工程咨询有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 43 号楼 6 层 604

联系人：李工

电话：0898-65380663

2023 年 5 月 23 日

二、监督部门

本招标项目的监督部门为海口江东新区管理局。

三、联系方式

招 标 人：海口美兰国际机场有限责任公司

