

建设单位 (招标人)	武汉市蔡甸区科学技术和信息化局	经办人	项辉	联系电话	18907110858
招标代理机构	武汉中科众信项目管理咨询有限公司	经办人	李晶	联系电话	18971661372
报建项目名称	常福220kV变电站土建电缆通道及外线工程	报建编号	4201C920231117001P		
招标项目名称	常福220kV变电站土建电缆通道及外线工程设计施工总承包 (EPC)	招标编码	202311171315281693	标段号	1
建设地址	常福经济开发区内电源点至各企业红线外环网箱				
建设规模	项目拟实施千子山开闭所土建电缆通道及外线工程和霞光变电站土建电缆通道及外线工程,星光变电站出线部分,怡石特科汽车内饰有限公司专用外线部分,智象科技专用部分。主要建设内容为:(一)千子山开闭所出线部分:新建10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15-3×400线路8160米,新建(2C4V+PT+DTU)户外环网柜7台,新建户外环网柜基础7座,新建3.0m×1.5m电缆现浇三通井4座新建15孔(Φ150PE管)拖管65米。(二)霞光变电站出线部分:新建10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15-3×400线路19380米,新建(2C4V+PT+DTU)户外环网柜8台,新建户外环网柜基础8座,新建3.0m×1.5m电缆现浇三通井12座,新建15孔(Φ150PE管)拖管220米。(三)星光村变电站出线部分:新建10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15-3×400线路8575米,新建(2C4V+PT+DTU)户外环网柜4台,新建户外环网柜基础4座,新建3.0m×1.5m电缆现浇三通井4座,新建15孔(Φ150PE管)拖管70米。(四)怡石特科专用出线部分:新建1条专用线路。其中包含:新立一根350×15m电杆及金具,新建10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15-3×70线路970米,新建3.0m×1.5m电缆现浇三通井2座,新建15孔(Φ150PE管)拖管30米。(五)智象科技专用部分:新建(2C2V+PT+DTU)户外环网柜1台,新建户外环网柜基础1座。				
招标范围	项目拟实施千子山开闭所土建电缆通道及外线工程和霞光变电站土建电缆通道及外线工程,星光变电站出线部分,怡石特科汽车内饰有限公司专用外线部分,智象科技专用部分。主要建设内容为:(一)千子山开闭所出线部分:新建10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15-3×400线路8160米,新建(2C4V+PT+DTU)户外环网柜7台,新建户外环网柜基础7座,新建3.0m×1.5m电缆现浇三通井4座新建15孔(Φ150PE管)拖管65米。(二)霞光变电站出线部分:新建10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15-3×400线路19380米,新建(2C4V+PT+DTU)户外环网柜8台,新建户外环网柜基础8座,新建3.0m×1.5m电缆现浇三通井12座,新建15孔(Φ150PE管)拖管220米。(三)星光村变电站出线部分:新建10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15-3×400线路8575米,新建(2C4V+PT+DTU)户外环网柜4台,新建户外环网柜基础4座,新建3.0m×1.5m电缆现浇三通井4座,新建15孔(Φ150PE管)拖管70米。(四)怡石特科专用出线部分:新建1条专用线路。其中包含:新立一根350×15m电杆及金具,新建10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15-3×70线路970米,新建3.0m×1.5m电缆现浇三通井2座,新建15孔(Φ150PE管)拖管30米。(五)智象科技专用部分:新建(2C2V+PT+DTU)户外环网柜1台,新建户外环网柜基础1座。				
招标内容	设计施工总承包				
招标方式	公开招标	招标类别	工程总承包招标		
开标时间	2023-12-13 09:30	开标地点	武汉市蔡甸区公共资源交易中心(蔡甸区成功大道88号三楼)333开标室		
评标时间	2023-12-13 10:00	评标地点	武汉市蔡甸区公共资源交易中心(蔡甸区成功大道88号三楼)328评标室		
备注					
中标人	中电建铁路建设投资集团有限公司				
企业编码	91110108567412380H				
中标价(万元)	7363.8342	质量标准	合格	中标工期(日历天)	240
安全防护、文明施工及环境保护费(万元)		安全生产管理标准	合格		
深基坑支护费(万元)		文明施工管理标准	合格		

元)			
建筑 师/ 总 监/ 负 责 人	李长海	身份证号	410521198505202057
专业 类别	机电工程	资格等级	一级注册建造师
招投 标监 督机 构	武汉市蔡甸区科学技术和信息化局		