

询比价函

各受邀报价单位：

因[POWERCHINA-0125-232476]中国电建山东电建一公司华南公司深圳东部电厂二期项目衬塑钢管及管件采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2023年12月08日11时30分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0125-232476

序号	物资名称	规格	材质	技术标准和质量要求	单位	采购数量
1	偏心异径管	PN16 DN600x400 H=450 接管 规格 $\phi 610 \times 10 \phi 406.4 \times 9.53$	Q235+PE	HG/T20538-2016 GB/T13401-2017	个	4
2	衬塑90°弯头	PN16 DN150 A=230 接管 $\phi 168.3 \times 7.11$	20+衬塑	HG/T20538-2016, GB/T12459-2017	个	5
3	同心异径管	PN16 DN600x400 H=450 接管 规格 $\phi 610 \times 10 \phi 406.4 \times 9.53$	Q235+PE	HG/T20538-2016 GB/T13401-2017	个	2
4	衬塑无缝钢管	$\phi 168.3 \times 7.11$	20+PE	HG/T20538-2016 GB/T3087-2022	米	33
5	衬塑异径三通	PN16 DN600x400 C=490 接管 规格 $\phi 610 \times 10 / \phi 406.4 \times 9.53$	Q235+PE	HG/T20538-2016、GB/T13401-2017	个	3
6	衬塑无缝钢管	$\phi 60.3 \times 4$	20+PE	HG/T20538-2016 GB/T3087-2022	米	10
7	板式平焊法兰	PN16 DN100 K=180 D=220 $n \times L=8 \times 18 C=22 M16$ 接管规格 $\phi 114.3 \times 6.02$	20+PE	HGT 20592-2009	片	15
8	板式平焊法兰盖	N16 DN600 K=770 D=840 $n \times L=20 \times 33 C=54 M30$ 接管规格 $\phi 610 \times 10$	Q235+PE	HGT 20592-2009	片	2
9	衬塑90°弯头	PN16 DN100 A=155 接管 $\phi 114 \times 6.02$	20+衬塑	HG/T20538-2016, GB/T12459-2017	个	6
10	衬塑异径三通	PN16 DN600x100 主管 C=490 支管 C=430 接管规格 $\phi 610 \times 9.53 / \phi 114.3 \times 6.02$	Q235+PE	参 HG/T20538-2016 GB/T13401-2017	个	1
11	衬塑90°弯头	PN16 DN125 A=195 接管 $\phi 140 \times 6.55$	20+衬塑	HG/T20538-2016, GB/T12459-2017	个	6
12	衬塑等径三通	PN16 DN100x100 C=165 接管 规格 $\phi 114.3 \times 6.02$	20+衬塑	HG/T20538-2016, GB/T12459-2017	个	1

13	钢制管法兰盖	PN16 DN150 K=240 D=285 nxL=8x22 C=22 M20 接管规格 φ 168. 3x7. 11	Q235+PE	HGT 20592-2009	片	1
14	板式平焊法兰	N16 DN600 K=770 D=840 nxL=20x33 C=52 M30 接管规格 φ 610x10	Q235+PE	HGT 20592-2009	片	72
15	衬塑异径三通	PN16 DN150x125 C=205 接管规格 φ 168. 3x7. 11/ φ 139. 7x6. 55	20+PE	HG/T20538-2016 GB/T12459-2017	个	2
16	板式平焊法兰	PN16 DN150 K=240 D=285 nxL=8x22 C=24 M20 接管规格 φ 168. 3x7. 11	20+PE	HGT 20592-2009	片	20
17	同心异径管	PN16 DN250x150 H=200	20+PE	HG/T20538-2016 GB/T12459-2017	个	2
18	衬塑 45° 弯头	PN16 DN600 接管 φ 610*10 A=372	Q235B+PE	HG/T20538-2016、GB/T13401-2017	个	6
19	板式平焊法兰	PN16 DN125 K=210 D=250 nxL=8x18 C=22 M16 接管规格 φ 139. 7x6. 55	20+PE	HGT 20592-2009	片	14
20	衬塑无缝钢管	φ 139. 7x6. 55	20+PE	HG/T20538-2016 GB/T3087-2022	米	14
21	同心异径管	PN16 DN400x250 H=300	20+PE	HG/T20538-2016 GB/T12459-2017	个	2
22	板式平焊法兰	PN16 DN400 K=525 D=580 nxL=16x30 C=38 M27 接管规格 φ 406. 4x9. 53	Q235+PE	HGT 20592-2009	片	1
23	90° 无缝热压弯头	P=0. 6MPa. g t=50℃ DN50 A=130 接管规格 φ 60. 3X4	20+PE	GB/T12459-2017 HG/T20538-2016	个	12
24	衬塑焊接钢管	φ 610x9. 53	Q235+PE	HG/T20538-2016 GB/T3091-2015	米	90
25	衬塑等径三通	PN16 DN600x600 C=490 接管规格 φ 610x10	Q235B+PE	HG/T20538-2016、GB/T13401-2017	个	8
26	同心异径管	PN16 DN400x350 H=300	Q235+PE	HG/T20538-2016 GB/T13401-2017	个	1
27	衬塑异径三通	PN16 DN150x125 C=205 接管规格 φ 168. 3x7. 11/ φ 139. 7x6. 55	20+衬塑	HG/T20538-2016, GB/T12459-2017	个	2
28	90° 无缝热压弯头	P=0. 6MPa. g t=50℃ DN40 A=120 接管规格 φ 48X3	20+PE	GB/T12459-2017 HG/T20538-2016	个	12
29	衬塑 90° 弯头	PN16 DN600 接管 φ 610*10 A=610	Q235B+PE	HG/T20538-2016、GB/T13401-2017	个	20
30	衬塑 45° 弯头	PN16 DN150 A=120 接管 φ 168. 3*7. 11	20+衬塑	HG/T20538-2016, GB/T12459-2017	个	7
31	衬塑无缝钢管	φ 114. 3x6. 02	20+PE	HG/T20538-2016 GB/T3087-2022	米	10

	管					
合计						384

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2023年12月15日

3、交货地点：广东省深圳市龙岗区大鹏新区大鹏镇下沙秤头角深圳能源集团股份有限公司东部电厂二期。

4、质量标准或要求：见附件

5、质保期：为交货项目整机移交使用后24个月。

6、响应人的资质要求：响应人须为山东电建一公司合格供应商。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求：预中标供应商需在供应链云平台中完成注册，并根据采购方要求完成线上采购合同签订，采购方将对未注册、未完成签订的供应商纳入年度供应商评价，并拒绝其参与公司后续采购项目。

三、报价表

序号	物资名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	采购数量	单价（元）	合价	需求计划备注
1	偏心异径管	详见附件清单	个	4			
2	衬塑90°弯头	详见附件清单	个	5			部分弯头需留活套法兰
3	同心异径管	详见附件清单	个	2			
4	衬塑无缝钢管	详见附件清单	米	33			详见 J3202 附图
5	衬塑异径三通	详见附件清单	个	3			需留 活套法兰
6	衬塑无缝钢管	详见附件清单	米	10			详见 J3202 附图
7	板式平焊反法兰	详见附件清单	片	15			含连接件及附件
8	板式平焊反法兰盖	详见附件清单	片	2			含连接件及附件
9	衬塑90°弯头	详见附件清单	个	6			部分弯头需留活套法兰
10	衬塑异径三通	详见附件清单	个	1			需留 活套法兰

11	衬塑 90° 弯头	详见附件清单	个	6			部分弯头需留活套法兰
12	衬塑等径三通	详见附件清单	个	1			部分弯头需留活套法兰
13	钢制管法兰盖	详见附件清单	片	1			
14	板式平焊反法兰	详见附件清单	片	72			含连接件及附件
15	衬塑异径三通	详见附件清单	个	2			
16	板式平焊反法兰	详见附件清单	片	20			含连接件及附件
17	同心异径管	详见附件清单	个	2			
18	衬塑 45° 弯头	详见附件清单	个	6			部分弯头需留活套法兰
19	板式平焊反法兰	详见附件清单	片	14			含连接件及附件
20	衬塑无缝钢管	详见附件清单	米	14			详见 J3202 附图
21	同心异径管	详见附件清单	个	2			
22	板式平焊反法兰	详见附件清单	片	1			含连接件及附件
23	90° 无缝热压弯头	详见附件清单	个	12			
24	衬塑焊接钢管	详见附件清单	米	90			详见 J3202 附图
25	衬塑等径三通	详见附件清单	个	8			部分三通需留活套法兰
26	同心异径管	详见附件清单	个	1			
27	衬塑异径三通	详见附件清单	个	2			
28	90° 无缝热压弯头	详见附件清单	个	12			
29	衬塑 90° 弯头	详见附件清单	个	20			部分弯头需留活套法兰
30	衬塑 45° 弯头	详见附件清单	个	7			
31	衬塑无缝钢管	详见附件清单	米	10			详见 J3202 附图
合计				384			

报价有效期：60 天

四、联系方式

招 标 人： 山东电建一公司

地 址： 山东省济南市经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-6 楼

邮 编： 250102

联 系 人： 王彤

电 话： 13953149494

电子邮箱： wt@sepcol.com