

天津聚元新能源科技有限公司五期锅炉房导热油更换项目-终止公告

(招标编号：TC240701F)

一、变更内容：

本项目由于“供货要求”发生变更，本项目终止招标。

二、其他公告内容

详见附件。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招标人：天津聚元新能源科技有限公司

地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 38 号

联系人：张女士

电话：022-23866990

电子邮件：

招标代理机构：中招国际招标有限公司

地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦

联系人：杨成龙 郭文星 徐润斌

电话：15701399271

电子邮件：yangchenglong@cntcitic.com.cn

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）



终止五期甲导热油招标说明

经商议我司五期甲锅炉已停机数月，废旧导热油已经在系统凝固、沉积，原定清洗油技术参数过低影响清洗效果，为确保后续锅炉运行稳定，对有机清洗油技术指标进行调整，更新数据如下：

有机清洗剂技术指标

| 序号 | 项目 | 范围 | 质量指标 | 执行标准 |
|----|-----------------------------|----|--------------------|----------|
| 1 | 外观 | -- | 黄色 | 目测 |
| 2 | 密度 (20℃) kg/m ³ | -- | 980~1010 (850-900) | GB-1884 |
| 3 | 闪点 (开口)℃ | > | 150 | GB/T3536 |
| 4 | 粘度 (40℃) mm ² /s | -- | 7~14 (20-25) | GB/T265 |
| 5 | 酸值 mgKOH/g | ≤ | 0.05 | GB/T4945 |
| 6 | 倾点 ℃ | ≤ | -30 | GB/T3535 |
| 7 | 残炭 % | ≤ | 0.05 | GB/T268 |
| 7 | 2%馏程温度 ℃ | ≥ | 300 | GB/T6536 |
| 8 | 水分 ppm | ≤ | 300 | GB-11133 |
| 9 | 水溶液酸碱 | -- | 无 | GB/T0239 |
| 10 | 机械杂质 | -- | 无 | -- |
| 11 | 使用状态 | -- | 液相 | -- |

说明：括号内为修改后技术指标

天津聚元新能源科技有限公司



2024年2月23日

