

盐城福汇纺织有限公司工程部中、低压蒸汽管道及回水系统报检项目采购供应商募集公告

(招标编号：工程部中、低压蒸汽管道及回水系统报检项目采购供应商募集公告)

项目所在地区：江苏省盐城市亭湖区

一、招标条件

本盐城福汇纺织有限公司工程部中、低压蒸汽管道及回水系统报检项目采购供应商募集公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为，招标人为盐城福汇纺织有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其他。

二、项目概况和招标范围

规模：盐城福汇纺织有限公司，为福田实业（集团）有限公司全资拥有的附属公司，位于中国江苏省盐城市黄山南路38号。因企业发展需要，盐城福汇纺织有限公司现对工程部中、低压蒸汽管道及回水系统报检项目进行采购，现诚邀有意愿合作的供应商进行供应商目录库入库的申请。日后我司类似项目采购均会在目录库内进行采购。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

盐城福汇纺织有限公司工程部中、低压蒸汽管道及回水系统报检项目采购供应商募集公告

三、投标人资格要求

盐城福汇纺织有限公司工程部中、低压蒸汽管道及回水系统报检项目采购供应商募集公告：

- 1、供应商须为中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，提供营业执照。
- 2、供应商近三年来（2021年12月1日至今）没有骗取、不按期履行合同及其他经济方面有关的严重违法行为和牵涉重大经济诉讼案（供应商须提供书面承诺并加盖公司公章）。
- 3、供应商具备GC2管道安装资质，并具备丰富的GC2管道焊接、维修作业经验，管道焊接需持有压力容器管道焊工资格证和应急管理厅发放的焊工操作证。
- 4、本次募集不接受联合体。
- 5、单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目。
- 6、供应商不得被人民法院列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，失信被执行人和重大税收违法失信主体且仅以信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）渠道查询结果为准，供应商提供指定网站中的查询结果截图并加盖供应商公章或由代理机构评审现场查询。
- 7、供应商不得被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果为准，供应商提供网站中的查询结果截图并加盖供应商公章。

本项目不 允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2024-12-11 14:00到2024-12-15 17:00

获取方式：网页获取

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024-12-15 17:00

递交方式：快递或电邮

六、开标时间及地点

开标时间：2024-12-16 10:00

开标地点：盐城福汇纺织有限公司

七、其他

盐城福汇纺织有限公司，为福田实业（集团）有限公司全资拥有的附属公司，位于中国江苏省盐城市黄山南路38号。

因企业发展需要，盐城福汇纺织有限公司现对工程部中、低压蒸汽管道及回水系统报检项目进行采购，现诚邀有意愿合作的供应商进行供应商目录库入库的申请。日后我司类似项目采购均会在目录库内进行采购。

一、项目概况

1、建设地点：江苏省盐城市经济技术开发区黄山南路38号；

2、项目概况：

根据压力管道定期检验管理制度盐城福汇2025年到期需报检管道：中压蒸汽管道及回水系统合计：2380米，低压蒸汽管道（西线）合计：610米，按特检院要求管道探伤比率10%预估112道焊缝需报检。管道报检项目涉及的保温层拆装、检验、探伤、焊缝修复等工作。

3、工期：2025年1月27日-2025年2月2日，春节放假期间进行施工，承包单位在春节放假期间施工如未能按工期完成，并影响我司生产造成我司损失均由承包单位负责。

二、项目内容及施工要求

1、盐城福汇中压蒸汽管道及回水系统、低压蒸汽管道（西线）报检

1.1. 承包单位负责联系江苏省特检院盐城分院，将《盐城福汇中压蒸汽管道验证性设计图》、《低压蒸汽管道（西线）验证性设计图》中的所有蒸汽管道及回水管道进行报检。中压蒸汽管道及回水系统管道规格数量含： $\phi 159*4.5\text{mm}/\phi 89*4\text{mm}/\phi 108*4\text{mm}/\phi 325*13\text{mm}/\phi 273*11\text{mm}/\phi 159*6\text{mm}/\phi 108*5\text{mm}/\phi 76*5\text{mm}/\phi 219*6\text{mm}/\phi 108*4\text{mm}/\phi 89*4\text{mm}/\phi 76*4\text{mm}/\phi 108*5\text{mm}/\phi 76*5\text{mm}/\phi 76*5\text{mm}/\phi 89*6\text{mm}/\phi 89*6\text{mm}/\phi 108*5\text{mm}$ 总计：2380米，按特检院要求管道探伤比率10%预估96道焊缝。

低压蒸汽管道（西线）统管道规格数量含： $\phi 530*8\text{mm}/\phi 273*6\text{mm}/\phi 159*4.5\text{mm}$ 总计：610米，按特检院要求管道探伤比率10%预估16道焊缝。

1.2. 报检完成后承包单位需将福汇提供的原件资料退还，提供江苏省特种设备安全监督检验机构认可的新检验报告。

1.3. 盐城福汇只负责提供《盐城福汇中压蒸汽管道验证性设计图》、《低压蒸汽管道（西线）验证性设计图》，其于报检资料均由承包单位负责。

1.4. 承包单位需联系有资质探伤公司对管道进行拍片探伤。

1.5. 管道报检涉及的检验费、探伤、焊缝修复等费用均由承包单位承担。

2、拆装保温及焊缝修复：

承包单位需按图纸上标明的位置(弯头/大小头)，将保温及金属保护层拆除(需露出弯头两端的焊缝)，具体位置需到现场查看。要求如下：

2.1. 承包单位需在2025年1月27日-2025年2月2日福汇春节放假期间按盐城特检院要求的探伤比例，根据图纸将蒸汽管道上的保温及金属保护层拆除，完成检验后恢复并更换损坏的金属保温层。

注：拆除的废保温由施工单位清出厂处理。

2.2. 承包单位需将探伤不合格焊缝进行修复，修复后的管道需重新进行探伤。

注：由承包单位将不合格的焊缝切开，按特种设备压力管道探伤要求，重新磨坡口氩弧焊打底，电焊盖面。

施工时间安排：盐城福汇中压蒸汽管道及回水系统、低压蒸汽管道（西线）报检项目，承包单位需在2025年1月27日-2025年2月2日期间完成，如不能按时完成影响福汇公司生产的损失均由承包单位负责。

三、供应商募集公告渠道：

江苏省招标投标公告服务平台（www.jszbtb.com）

四、供应商入库条件

1、供应商须为中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，提供营业执照。

2、供应商近三年来（2021年12月1日至今）没有骗取、不按期履行合同及其他经济方面有关的严重违法行为和牵涉重大经济诉讼案（供应商须提供书面承诺并加盖公司公章）。

3、供应商具备GC2管道安装资质，并具备丰富的GC2管道焊接、维修作业经验，管道焊接需持有压力管道焊工资格证和应急管理厅发放的焊工操作证。

4、本次募集不接受联合体。

5、单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目。

6、供应商不得被人民法院列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，失信被执行人和重大税收违法失信主体且仅以信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）渠道查询结果为准，供应商提供指定网站中的查询结果截图并加盖供应商公章或由代理机构评审现场查询。

7、供应商不得被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果为准，供应商提供网站中的查询结果截图并加盖供应商公章。

五、供应商文件的递交

1. 供应商文件：基本资格文件

2. 供应商文件的递交的截止时间 2024年 12 月 15 日17时前，可以电子邮件或快递邮寄到以下地址：

（江阴福汇/盐城福汇）收件人：黄舫经理 邮箱：

fhuang@fuhui.fshl.com ；

联系电话：0510-80406888-8158/8070；

邮寄地址：江苏省江阴市高新区萧山路9号。

3. 如选择快递寄件，供应商需于文件递交截止时间前，将投寄快递单号等信息，发邮件给我司联系。

4. 逾期送达的、未送达指定地点的供应商文件，我司将予以拒收。

盐城福汇纺织有限公司

2024年12月11日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为福田内部审计部。

九、联系方式

招 标 人： 盐城福汇纺织有限公司

地 址： 盐城市经济开发区黄山南路38号

联 系 人： 朱韶华

电 话： 0510-86404888-8158

电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： /

地 址： /

联 系 人： /

电 话： /

电 子 邮 件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）朱韶华（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）