

项目概况

项目名称：	山东港口青岛港供电有限公司升压箱式变电站采购项目	项目编号：	SPGJT-20231122003
项目类型：	设备类	招标方式：	竞争性谈判
资格审查方式：	资格后审	公告类型：	资格后审公告
规模：	4台升压箱式变电站，型号：SCB14-7400/37 7400kVA Dyn1137±2×2.5%/1.14kV，详见技术规格书		
资金来源：	自筹		
备注：			

公告内容

山东港口青岛港供电有限公司升压箱式变电站采购项目 招标文件：一、第一章本项目采购范围“本次采购4台升压箱式变电站，型号：SCB14-7400/37 7400kVA Dyn11 37±2×2.5%/1.14kV。”变更为“本次采购 4台升压箱式变电站，型号：SCB-7400/37 7400KVA Dyn11 37±2×2.5%/1.14kV，变压器要求满足现行国标三级能效。”二、第一章供应商资格要求中“供应商同类项目业绩证明（同类项目定义：满足7400kVA/37及以上业绩证明材料）；”变更为“供应商同类项目业绩证明(同类项定义:6800kVA及以上的风机欧式箱变业绩)”；第三章资格要求证明3.变更为“供应商同类项目业绩证明(同类项定义:6800kVA及以上的风机欧式箱变业绩)”三、第四章采购需求：技术要求新增：本项目属于e级污秽区，海边、重盐雾腐蚀，要求防腐等级不低于CX，防腐喷漆至少应按照JPQ4-C5M(海边或严重腐蚀性地区)执行。技术规格书：四、2.5.7高压侧电流互感器变更为1)变比：150-300/5A 2)准确等级：0.2S/5P30 3)额定容量：10VA/30VA 4)线圈个数：3只 电流互感器配置仅为参考，投标人应提供电流互感器配置方案及算稿，经招标人确认后执行。五、3、技术文件3.3要求质保时间变更为“2年”六：本项目采购文件获取时间变更至2023年11月29日17:30。开标时间（响应文件截止时间变更至2023年11月30日9：30）

采购人及采购代理

采购人：	青岛港供电有限公司
采购人联系人：	徐璐璐
采购人联系人电话：	17554162666
采购人地址：	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区黄河东路114号
代理机构	山东港口阳光慧采服务有限公司渤海湾分公司
代理联系人	赵露露
代理联系电话	19819753106
代理地址	山东省潍坊高新区清池街道花园社区健康东街6888号潍坊高新中央商务区B区B4号楼11层