

P-DY24001297第二次2号燃机发电机转子导电螺钉更换、定子槽楔松紧度检查服务项目单一来源采购采购结果公告

一、采购单编号：P-DY24001330

二、采购单名称：P-DY24001297第二次2号燃机发电机转子导电螺钉更换、定子槽楔松紧度检查服务项目单一来源采购

三、组织形式：自行采购

四、采购单位：北京太阳宫燃气热电有限公司

五、采购方式：单一来源

六、成交供应商：通用电气商业（上海）有限公司

七、公告日期：2024-08-03

八、联系方式：15011211083

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	检修施工类服务-修理加工 无 无 无	1	作业单位	13% 进项税 ，中 国(新)	2024-12-30	京阳热电厂	北京太阳宫燃气热电有限公司	项目名称： #2燃机发电机转子导电螺钉更换、定子槽楔松紧度检查服务项目 项目简介： 京阳热电#2燃机发电机为GE公司生产的324LU型燃机发电机，2024年发电机运行小时数已达到A级检修要求。本项目是根据GE公司提供的324型发电机维护手册GEM103566、2017年发电机大修检查修后

								建议，完成导电螺钉更换工作及定子槽楔松紧度检查工作。项目预算：1310ZX2402.4.2
--	--	--	--	--	--	--	--	---

北京太阳宫燃气热电有限公司

(盖章)

2024-08-03