

中南建院老办公区专用变配电房改造工程澄清公告

(招标编号：HBT-11322002-231844)

一、内容：

- 1、本项目招标文件第七章发包人要求中，干式变压器主要技术参数阻抗电压由“6%”修改为“4%”。
- 2、本项目招标文件第七章发包人要求中，干式变压器参考品牌表新增“河南威驰、广东顺特、湖北拓能”。
- 3、本项目递交磋商响应文件截止时间及磋商时间延期至 2023 年 5 月 29 日 14:30 分，磋商响应文件送达及磋商地点修改为武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦 5 楼开标评标室（七）

延期开标：2023-05-29 14:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：中南建筑设计院股份有限公司
地 址：湖北省武汉市武昌区中南路 19 号
联 系 人：熊志华
电 话：027-87337731
电子邮件：/

招标代理机构：湖北省招标股份有限公司
地 址：武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦五层
联 系 人：尹杰、詹越、范巍
电 话：027-87273583
电子邮件：1542970782@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____尹杰_____（签名）



招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

