

站前北路配套工程施工澄清与答疑公告

(招标编号: /)

一、内容:

站前北路配套工程施工投标人提出疑问的时间已按招标文件的规定时间(2023年9月12日17:00)截止。投标人提交的问题经过汇总归类,类似问题不逐个答复。本次澄清与答疑公告作为招标文件组成部分,与招标文件具有同等法律效力。若本公告内容与招标文件有不一致之处,以本公告为准。对投标人问题的回复如下:

1、本项目为道路配套项目,为什么本项目招标文件设置的资格业绩及加分业绩为2100万元的城市广场或市政桥梁工程施工业绩,业绩的要求不符合本项目的实际情况,是否存在排斥潜在投标人的嫌疑,建议资格业绩变更为2100万元的市政工程业绩,我们会向上级部门继续反映此项问题。

2、该项目评审加分要求的类似工程业绩 承担过单项合同金额不少于3000万元的城市广场或市政桥梁工程施工业绩,其它市政配套工程类业绩都是市政公用工程业绩,该项目所设定的业绩有意为特定单位量身定做嫌疑,也存在排斥投标人嫌疑,未体现公平公正,望将类似业绩改为同等金额的市政公用工程业绩。

问题1-2答:按招标文件要求执行。本项目主要包括平台的景观硬质铺装,草地及玻璃采光顶等,总面积约9568m²,上跨站前北路,两边与平台相连,南侧接高铁西站站房平台,北侧接站前主轴景观平台,共同组成一个城市广场;同时本项目结构形式为框架结构,钢筋混凝土柱+钢梁+钢筋桁架楼承板,横向主要柱跨为20.5米,纵向柱跨主要为10米,施工工艺类似桥梁工程。因此本项目资格业绩及加分业绩类型按城市广场或市政桥梁工程考虑。

3、房屋建筑工程总承包项目里面带广场的业绩是否可以做为类似业绩使用,请问需要提供什么证明资料。

答:本项目为市政公用工程,房屋建筑工程总承包项目中的广场,不符合类似业绩要求。

4、本项目为市政综合项目,请问市政项目单项合同不少于3000万,含城市广场或市政桥梁工程项目符合评审加分要求吗?

答:单项市政项目合同内包含城市广场或市政桥梁工程项目可以做为类似业绩使用,投标人应当按招标文件要求提供相应的业绩考核资料(如为分包业绩,应另提供该分包项目的总承包合同),考核资料应能明确体现城市广场或市政桥梁的造价金额指标,且该指标符合招标

文件对于类似业绩的相应要求，否则该业绩不认可。如该业绩被提出异议或投诉等，投标人应无条件配合招标人或行政监管部门调查并提供官方可查询的证明材料，否则将承担招标人或行政监管部门作出的对其不利结论的后果（包括不满足招标文件要求、弄虚作假等）。

5、在钢筋工程的重点评审材料、设备单价表中有螺纹钢筋 HRB400 Φ8 的型号，但工程量清单特征描述中无此型号钢筋，只有抗震钢筋 HRB400 直径 6，是否有误？

答：无误。重点评审材料、设备单价表中所列螺纹钢筋 HRB400 Φ8 为桩基桩身螺旋箍，对应所属清单为：“桩基钢筋笼”（项目编码 010515001001），桩基钢筋笼设计钢筋种类有 HRB400 直径 8mm、HRB400 直径 16mm、HRB400 直径 25mm 等，故工程量清单项目特征统一描述为钢筋种类、规格综合考虑。

6、在排水工程中，清单工程量中 HDPE 排水管道型号为 DN400/DN250，但在排水工程图纸的《主要工程材料设备表》中型号为 DN400/DN300，以何种型号为准？

答：以 DN250 为准，实施部位为平台雨水排水落地处与就近雨水井连接管道（详见设计图 RC11W-05-01 雨水系统图），其余室外排水管道为 DN400 HDPE 排水管，具体以清单工程量所列管道型号为准。

7、在重点评审材料、设备单价表—平台排水工程中所列材料设备为热轧中钢板 δ 15mm 以内，但在分部分项工程量清单中仅有预埋铁件分项中的 L50*30*6 角钢接近此项重点评审材料，其他分项根据其项目特征描述及设计图纸均没有热轧中钢板 δ 15mm 以内此项主要材料，是否有误？

答：无误。重点评审材料、设备单价表中“热轧中钢板 δ 15mm 以内”对应所属清单为“预埋铁件”（项目编码 040901009001）。

本项目投标截止时间、开标时间不变，敬请各潜在投标人关注，招标人不再另行通知。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南湘江新区管理委员会开发建设局（交通运输局），电话 0731-88799638。

三、联系方式

招 标 人：长沙高铁西城建设投资有限公司

地 址：长沙市岳麓区先导路湘江时代商务广场 A1 座

联 系 人：凡先生

电 话：0731-88222956

电子邮箱：/

招标代理机构：大华建设项目管理有限公司
地 址：长沙市岳麓区金麓国际写字楼十楼
联 系 人：李灿军（项目负责人）、方丹、李玲
电 话：0731-88889607
电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 方丹 （签名）

招标人或其招标代理机构： _____ （盖章）

