

淮南矿业集团潘集电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组项目第三批辅机设备采购（标包10：柴油发电机）招标澄清公告（1）

各位潜在投标人：

现对淮南矿业集团潘集电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组项目第三批辅机设备采购（标包10：柴油发电机）招标项目（招标编号：GN2023-12-4480/10）做如下澄清：

关于技术规格书第4条技术要求4.1.2

4.1.2 型式

发动机：固定型，封闭冷却，高转速，废气涡轮增压型柴油机

发电机：三相同步发电机

柴油发动机、发电机组及控制、保护设备要求为同一品牌，需采用可靠的进口帕金斯、康明斯、奔驰或同等进口品牌优质产品，投标时提供原产地证明。

此项要求有3点疑问：

1、柴油发动机是否需要原装进口？

答复：按技术规范书要求执行。

2、帕金斯、康明斯、奔驰品牌中帕金斯只是发动机品牌，没有帕金斯品牌机组和帕金斯品牌控制设备。请问是否必须要求柴油发动机、发电机组及控制、保护设备为同一品牌？

答复：柴油发动机采用康明斯、帕金斯、奔驰或同等质量品牌产品。配套的发电机组及控制器采用行业内优质品牌，可与柴油发动机不同品牌。其他附属设备按技术规范书短名单或相当于的产品执行。

3、如要求同一品牌，将不符合招标法规定的三个短名单品牌要求，目前市场上用的比较多的柴油发动机、发电机组及控制、保护设备要求为同一品牌的还有卡特彼勒、三菱、科勒品牌。请问本项目是否还接受卡特彼勒、三菱、科勒品牌？

答复：柴油发动机采用康明斯、帕金斯、奔驰或同等质量品牌产品。配套的发电机组及控制器采用行业优质品牌，可与柴油发动机不同品牌。其他附属设备按技术规范书短名单或相当于的产品执行。

招标人：淮南矿业集团有限责任公司物资采供中心（物资供销分公司）

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

联系人：付如涛、曹志强、蒋伟

电话：0551-65199544/13855169113、0551-65199547、0551-65199538

应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）