

# 询价公告

询价编号：POWERCHINA-0114001-240258

各报价单位：

因中国电建水电十四局机电安装公司浙江天台抽水蓄能电站机电安装项目部照明配电线采购项目需要，我单位拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于2024年10月19日17时00分前将报价文件密封通过中国电建集中采购平台递交。

## 一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	照明配线	WDZA-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	36000	
2	照明配线	WDZAN-BYJ--2.5mm <sup>2</sup>	m	12000	
3	照明配线	WDZA-BYJ--4mm <sup>2</sup>	m	12000	
4	照明配线	WDZAN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	6000	
5	照明配线	WDZA-BYJ--6mm <sup>2</sup>	m	1200	
6	照明配线	WDZAN-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	960	
7	照明配线	WDZA-BYJ--10mm <sup>2</sup>	m	2400	
8	照明配线	WDZAN-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	600	
9	绝缘穿刺线夹	TTD 041 FTVO	套	600	

注：以上材料对应数量为预估数量在合同执行期间可能会有所增减，报价人不得以数量增减为由向采购人进行索赔，最终以双方现场交货签收数量进行结算。

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：收到供货单后15日内交货到项目部指定地点。

3、交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司浙江天台抽蓄项目部（浙江省台州市天台县坦头镇泳溪乡指定位置）。

4、付款方式：批次材料及相对应的出厂质量证明书全部到完，经买方验收合格后，开具该批次货物增值税普通发票（税率随国家政策调整而调整），买方

在 3 个月内以支票/汇款/银行转账/汇票/电建融信/建行 E 信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/其他供应链债务凭证等方式支付合同全额货款。本合同汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后 6 个月以内采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由卖方承担。

## **5、质量标准或技术要求：**

### **5.1 照明电线型式**

采用阻燃型聚氯乙烯绝缘单芯电线（BV）。

#### **5.1.1 额定电压：450/750 V（BV）。**

#### **5.1.2 导体**

导电线芯应满足相关标准的规定，可采用实心导体、圆形绞合导体或紧压圆形绞合导体。

#### **5.1.3 绝缘材料**

绝缘材料应满足相关标准的规定。绝缘应紧密挤包在导体上，且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体，绝缘表面应平整、色泽均匀。

绝缘线芯应采用易于辨认和不易擦掉的颜色进行分色，应符合电线识别标志方法的规定。

#### **5.1.4 护套**

护套材料应满足相关标准的规定，护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯或内护套上，且应容易剥离而不损伤绝缘体或内护套。

5.1.5 防火性能级别及技术要求应满足国家相关标准的规定。发包人有权提出全部或部分已交产品送权威机构进行试验，对不合格产品实行退换。

#### **5.1.6 品牌要求：选用四川明星、远东电缆、宝胜电缆。**

5.2 材料进场时必须随车携带送货清单、加盖公章的材质证明文件、生产厂家资质文件等相关资料，若未携带资料或资料不全或到货质量达不到现场使用要求，买方有权利要求退货或重新更换货。

## **6、质保期：1 年。**

## **7、响应人的资质要求：**

（1）投标人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

(2) 投标人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，其代理的生产厂商须满足上条的要求。

(3) 业绩：

投标人应具有类似供货业绩。

(4) 商业信誉：

具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，响应人无不良记录。

(5) 询价人不接受联营体或联合体的投标；投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

(6) 财务状况：

资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流量正常，资金周转不存在困难。

8、响应文件至少须提交投标人投标文件封面、报价表、供货业绩表及对应合同、商务偏离表及技术偏离表等，不局限以上资料，（不能为空，需填写清楚有无偏离，响应与否），响应文件份数正本一份、副本 0 份。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

### 三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦 B 幢 16—17 层

邮 编：

联系人：寸奋来

电 话：13769140564

电子邮箱：1260976784@qq.com

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司浙江天台抽水蓄能电站机电安  
装项目部

地 址：浙江省台州市天台县坦头镇泳溪乡十四局机电安装项目部

联 系 人：罗加林

电 话：13769193863

#### 四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

（电子签章）

2024年10月14日